


DATUM	POPIS OBSAHU REVIZE	REVIZE

INVESTOR	Stavební firma PLUS s.r.o., Hodonín	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	Stavební firma PLUS s.r.o., Hodonín	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Stavební firma PLUS s.r.o., Hodonín	
KONCEPT ARCHITEKT	Stavební firma PLUS s.r.o., Hodonín	
PROJEKT	<p align="center"><b>DOMOV SENIORŮ, BŘECLAV</b> Přístavba kuchyně</p>	
STAVBA	Domov seniorů, Břeclav	
OBJEKT   ČÁST	D.1.4.2. – Technika prostředí staveb – Měření a regulace	
HIP	JAROMÍRA PLCHUTOVÁ, DiS	PROJEKTANT: 
VYPRACOVAL	ING.MARTIN KALINA	
KONTRLOVAL	ING.MARTIN KALINA	
MĚŘÍTKO	-	
DATUM	09   2018	
NÁZEV PŘÍLOHY	<p align="center"><b>TECHNICKÁ SPECIFIKACE</b></p>	
STUPEŇ	ČÍSLO PŘÍLOHY	REVIZE
ZDS	D.1.4.2.2	00

Název	Mj	Počet
<b>Dodávky</b>		
<b>ROZVADĚČ DMR1</b>		
<i>Oceloplechový, min. krytí IP43, rozvodná soustava,</i>		
<i>3NPE, 50HZ, 230/400V/TN-C-S,</i>		
<i>Základní rozměry - podle vnitřní náplně,</i>		
<i>Ovládací a signalizační přístroje na dveřích,</i>		
<i>Gravírované štítky, přívody a vývody nahoře,</i>		
<i>Atest měřených veličin, výstupní kontrola</i>		
Rozvaděč skříňový, 1 pole 800x2000x350	ks	1,00
<b>ŘÍDÍCÍ SYSTÉM</b>		
<i>Sestava řídicího systému včetně grafického terminálu a příslušenství, zdroje, komunikačního rozhraní na DBNET, ARION a MODBUS</i>		
DMR1 11AI, 11AO, 31DI, 10DO	ks	1,00
<b>Periférie</b>		
<i>Odporový snímač teploty prost. venkovní Rozsah -30až+100°C,Krytí IP65,typ:</i>		
NS 111A Obj.č.:01200200	ks	1,00
<i>Vhodný pro kontaktní měření teploty kapalných a plyných látek. Součástí je středový plastový držák. Kombinace je pak vhodná pro klimatizační kanály.</i>		
NS 121-240 Délka nerezového stonku l=240 mm, čidlo - Ni1000/6180.	ks	5,00
<b>ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLoty PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, Měř.rozsah: -30 až 130°C</b>		
NS 141 Ni1000/6180	ks	1,00
<i>Analogový diferenční snímač 8-mi rozsahový</i>		
DPT2500-R8	ks	4,00
<b>SNÍMAČ DIFERENČNÍHO TLAKU</b>		
<b>VČETNĚ KOMPLET. PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
H604.911 rozsah 50-500 Pa (0,5-5mbar)	ks	3,00
<b>TERMOSTAT PROTIMRAZOVÉ OCHRANY</b>		
OPP-FRO termostat do VZT + příchytka	ks	1,00
<b>SERVOPOHON (20 Nm) S PRUŽINOVÝM ZPĚTNÝM CHODEM, pracovní úhel 95°, krytí IP54,</b>		
SF24A-SR 24V/50Hz, spojitý 0-10V	ks	2,00
<b>SERVOPOHON (10 Nm), pracovní úhel max 95°,krytí IP54, universální třmen pro hřídel klapky 8...26 mm, připojovací kabel,</b>		
NM24A-SR 24V/50Hz (spojitý)	ks	2,00
<b>ZDVIHOVÝ VENTIL TŘÍCESTNÝ, ROVNOPROCENTNÍ CHARAKTERISTIKA, PN16, teplota média +5° až +120°C,</b>		
<b>servopohon 24VAC, spojitý</b>		
H725N+NV24A-SR-TPC, DN25 kvs10	ks	1,00
<b>Frekvenční měnič, 400V, krytí IP54</b>		
Frekvenční měnič 11kW, 400V, 24A, IP54	ks	2,00
<b>Houkačka</b>		
4FE60115	ks	1,00
<b>OSTATNÍ SLUŽBY A NÁKLADY</b>		
Uživatelský SW pro DDC ŘS DB	ks	63,00
Oživení, zkoušky a zaškolení obsluhy DB	ks	63,00
Projektová dokumentace DB	ks	63,00
Uživatelský SW pro MODBUS zařízení - 4xkondenzační jednotka	ks	1,00
Doprava, VRN	ks	1,00
<b>Dodávky - celkem</b>		

<b>Montážní materiál a práce</b>		
<b>KABELY STÍNĚNÝ</b>		
JYTY-O 2x1 mm <sup>2</sup> , pevně	m	915,00
JYTY-O 4x1 mm <sup>2</sup> , pevně	m	250,00
JYTY-O 7x1 mm <sup>2</sup> , pevně	m	150,00
LAMDATAPAR 2x2x0.8	m	75,00
<b>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</b>		
CYKY-J 3x1.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	25,00
CYKY-J 5x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	100,00
CYKY 5x4 mm <sup>2</sup> , pevně	m	50,00
CMFM-J 4x4 mm <sup>2</sup> , pevně	m	20,00
<b>KABELOVÝ ŽLAB S INTG. SPOJKOU VČETNĚ</b>		
<b>DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ</b>		
<b>PŘEPÁŽEK)</b>		
NKZI 50X62X0.70 ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU	m	10,00
NKZI 100X125X0.80 ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU	m	35,00
<b>TRUBKA OHEB. PVC 320N</b>		
1423/1 D 23 mm	m	30,00
<b>TRUBKA SVĚTLE ŠEDÁ 350N</b>		
1520KA D20 mm	m	300,00
1532KA D32 mm	m	60,00
<b>PŘÍCHYTKY</b>		
5320 D 20 mm	ks	300,00
5332 D 32 mm	ks	60,00
<b>OSAZENÍ HMOŽDINKY DO</b>		
<b>CIHLOVÉHO ZDIVA</b>		
HM8 včetně vrutu	ks	360,00
<b>KRAB. ROZV.Z LIS.ISOL.ACIDUR</b>		
6455-11P do 4 mm <sup>2</sup>	ks	10,00
<b>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH</b>		
Do 6 mm <sup>2</sup>	ks	90,00
<b>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOV.</b>		
Do 16 mm <sup>2</sup>	ks	90,00
<b>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</b>		
CY6 Žlutozelený, pevně	m	50,00
<b>SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ</b>		
Bernard připojovací	ks	10,00
Cu PÁSKA 20x500x0,5mm	ks	10,00
<b>MONTÁŽ ROZVODNIC</b>		
Do 150 kg	ks	1,00
<b>MONTÁŽ PERIFERÍÍ</b>		
Osazení a montáž periferií	ks	23,00
<b>PROKABELOVÁNÍ AUTONOMNÍ JEDNOTKY VZT</b>		
Prokabelování jednotky VZT6 ŠATNY, comfovent 5.1	ks	1,00
Prokabelování jednotky VZT30 KANCELÁŘ, comfovent 5.1	ks	1,00
Zapojení chladicí jednotky	ks	4,00
<b>HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY</b>		
Montáž - zapojení motorů, čerpadel	hod	12,00
<b>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI</b>		

zapojování a zkouškách	hod	8,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>		
S ostatními profesemi	hod	4,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK</i>		
<i>DLE CSN 331500</i>		
Revizní technik	ks	1,00
Podružný materiál		
<b>Montážní materiál a práce - celkem</b>		