

Zakázka:

Přístavba domova seniorů Břeclav - kuchyně

Zadavatel:

Město Břeclav

Sídlem:

nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

IČ:

00283061

Stat. zástupce:

Bc. Svatopluk Pěček

Zastupce zadavatele:

Ing. Libor Stránský

Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Zadavatel v rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržel následující dotazy:
(dotazy jsou uvedeny *kurzívou* / odpovědi **tučně**)

Dotaz č. 1

Jako příloha Dodatečných informací IX je nový výkaz výměr, který obsahuje i list SO.01 D.1.4.8 Pol, kde jsou položky pro MaR:

Díl: 01		Měření a regulace		
1	Pol__0001	Kompletní automatická regulace VZT 6.1 (větrání šaten)	kpl	1,00000
2	Pol__0002	Kompletní automatická regulace VZT 11. (větrání kuchyně)	kpl	1,00000
3	Pol__0003	Kompletní automatická regulace CHLAZENÍ	kpl	1,00000
4	Pol__0004	Kompletní automatická regulace VZT 30. (větrání kanceláří)	kpl	1,00000
5	Pol__0005	Kompletní automatická regulace ÚT (bude upřesněno)	kpl	1,00000
6	Pol__0006	Požární klapy (monitoring)	kpl	1,00000
Díl: 02		Hodinové zúčtovací sazby		
7	Pol__0007	S ostatními profesemi	kpl	1,00000
8	Pol__0008	Spolupráce při oživení	kpl	1,00000
Díl: 03		Ostatní		
9	Pol__0009	Projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o celé komplety bez bližšího popisu a chybí projektová dokumentace této části, nelze z dodaných podkladů vytvořit nabídkovou cenu.

Žádáme o doplnění této části – PD a položkový výkaz.

Odpověď:

Zadavatel uveřejňuje projektovou dokumentaci MaR, včetně doplněného položkového rozpočtu včetně výkazu výmer.

Dotaz č. 2:

Ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9“ byl zadavatelem doplněn slepý rozpočet s výkazem výměr, týkající se MaR. Jelikož jsou všechny výměry stanoveny v „kompletu“ a popis položek je velice strohý, žádáme zadavatele o zveřejnění projektové dokumentace k části MaR. PD týkající se VZT, ÚT či elektra obsahují pouze zmínky o MaR, avšak podle těchto zmínek nelze jednoznačně a přesně položky slepého rozpočtu ocenit.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 3:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, je v odpovědi na dotaz č. 19 uvedeno : „U položek č. 49/48 a 173/170 nemusí být použita reverzní osmóza, ale zařízení na úpravu vody u obou položek investor požaduje v těchto technických bodech:

- automatický změkčovač vody
- max. průtok vody 2000 l/hod
- max. teplota 43 st. C
- napětí 230 V/5 W
- obsah regenerační náplně 15 l
- spotřeba soli na 1 regenerační cyklus 1,95 kg

Poznámka: U tunelových myček typů CT nacenit i zařízení pro přívod studené vody CTSV, příkon 9,5 kW (je to spíše předehřev st. vody), neboť se nepočítá s napojením myček na teplou vodu.“

Pokud došlo ke změně zadání a investor požaduje automatický změkčovač vody, prosíme o adekvátní úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Ke změně zadání nedošlo, ale je možná i varianta s automatickým změkčovačem vody.

Dotaz č. 4:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, je v odpovědi na dotaz č. 18 uvedeno : „Investor trvá na jednotné částce Kč 700.000,- bez DPH. Všichni uchazeči, tedy nacení příslušnou položku jednotně. Výběr kuchyňského náčiní provede odborný kuchař a vedoucí kuchyně investora po výběru.“ Jak bude určeno, kolik a jaké vybavení je v ceně? Domníváme se, že dodavatelé, kteří by byli schopni vybavení dodat za nižší částku budou znevýhodněni a naopak dodavatelé, kteří by zařízení ocenili částkou vyšší budou nepřímo zvýhodněni. Pokud je stanovená částka, tak na základě něčeho musela být stanovena, proto by měla specifikace být součástí zadání.

Odpověď:

Zavatel rozhodl o vyřazení této položky z položkového rozpočtu a výkazu výměr..

Dotaz č. 5:

V dodatečných odpovědích č. 9 zadavatel doplnil nový výkaz výměr části MaR ve kterém jsou pouze obecné položky s množstvím 1 kpl. Žádáme o upřesnění - rozepsání těchto položek. Žádáme též o doplnění projektové dokumentace k tomuto výkazu výměr bez které se tato část nedá ocenit.

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Je uveřejněn:

- **PD MaR**
- **Nový položkový rozpočet s výkazy výměr s doplněným MaR a s odstraněním vybavení kuchyně.**

Ostatní informace a skutečnosti uvedené v ZD zůstávají v platnosti. Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, **se lhůta pro podání nabídek** v souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení č. 11 **prodlužuje na 15.04.2019, 9:00, termín pro otevírání nabídek se posunuje na 15.04.2019, 10:00.**

Sledujte profil zadavatele, kde jsou uvedeny aktuální informace k této veřejné zakázce. Výše uvedené informace byly zohledněny a odeslány k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a na Profilu zadavatele - <https://zakazky.breclav.eu/>.

V Břeclavi

Ing. Libor Stránský, smluvní zástupce zadavatele