

Poznámka 2:

Elektrická energie (napětová úroveň)
- Střídavá rozvodná síť 3+PEN, 50 Hz, 3x400/230 V, TN-C
- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí v prostorách normálních a nebezpečných pro sítě: NN-TN-C do 1000V dle ČSN 33 2000-4.41 čl. 413.1.3 a norm.přílohy NK pro rozvodné sítě

Instalovaný příkon pro veřejné osvětlení - stávající PI stáv = 42, 24 kW
- měření spotřeby el. energie - 3 x v rozv. RVO (č. RVO46, RVO48, RVO52)
- počet světelných míst celkem - 227 ks
- počet rekonstruovaných svět. bodů - 231 ks
- počet doplněných svět. bodů - 20 ks
- počet stávajících svět. bodů (bez reko.) - 9 ks
- počet zrušených světidel - 1 ks


Stávající soustava veřejného osvětlení je tvořena různými typy světidel umístěnými na ocelových, betonových stožárech nebo střešních konzolách.
- řízení prováděno z RVO46, RVO48, RVO52 pomocí soumrak. čidel/astrohodin

V rozvodech el. energie není žádný mimooptimální stav.
Prostředí dle ČSN 33 2000-3 čl. 320 N4:
- AB8, AC1, AD3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AN2, AQ1, AS2, BA1, BC3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41: ed2
- odpojením od zdroje
- uzemněním
- pospojováním
- proudovými chrániči
- případně další způsoby ochrany, předepsané výrobcí použitého el. zařízení

Rozvodná soustava:
3PEN AC, 50Hz, 400V / TN-C
3PEN AC, 50Hz, 400V / TN-C

napájení VO nadzemní rozvody
napájení VO kabelové rozvody



ZAPINACÍ ROZVÁDĚČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM

RVO 46
RVO 48
RVO 52



001-065

STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÉ MÍSTO URČENÉ K VÝMĚNĚ SVÍTIDLA
SVÍTIDLO LED 27, 28, 34, 69, 205W, max. 3000°K, min.100 lm/W,



001-049

STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÉ MÍSTO URČENÉ K VÝMĚNĚ SVÍTIDLA
SVÍTIDLO LED 27, 28, 34, 69, 205W, max. 3000°K, min.100 lm/W,



001-065

STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÉ MÍSTO URČENÉ K VÝMĚNĚ SVÍTIDLA
SVÍTIDLO LED 27, 28, 34, 69, 205W, max. 3000°K, min.100 lm/W,



N1-N20

NOVÉ PŘIDANÉ SVĚTELNÉ MÍSTO/SVÍTIDLO
SVÍTIDLO LED 27, 28, 34, 69, 205W, max. 3000°K, min.100 lm/W,

REVITALIZACE ČÁSTI VO - LOKALITA NA VALTICKÉ:

227 SVĚTELNÝCH MÍST - 231 REKONSTRUKCE SVĚTELNÝCH BODŮ
- 20 NOVÝCH SVĚTELNÝCH BODŮ
- 9 SVĚTELNÝ BOD ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ
- 1 SVĚTELNÝ BOD SE RUŠÍ

18 KS - LED 205W SVÍTIDLO A
19 KS - LED 69W SVÍTIDLO B
20 KS - LED 28W SVÍTIDLO C
5 KS - LED 69W SVÍTIDLO D
92 KS - LED 34W SVÍTIDLO E
87 KS - LED 27W SVÍTIDLO F

VÝLOŽNÍKY - V2 / 89 / 2000 / 90 - 2 KS
- V2 / 89 / 2000 / 180 - 17 KS

Poznámka 1:

PODROBNÝ POPIS SVĚTELNÝCH BODŮ viz. tabulka: SB VO BŘECLAV - NA VALTICKÉ - součást PD