


LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.01	Chodba
1.02	Sklad
1.03	Prádelna
1.04	Žehlírna
1.05	Švadlenka
1.06	Regulace
1.07	Chodba (CHÚC)
1.08	Šatna
1.09	Hyg. buňka
1.10	WC
1.11	Sklad
1.12	Škrabka
1.13	Chodba (CHÚC)
1.14	Výtah evakuační - šachta
1.15	Chodba (CHÚC)
1.16	Sklad
1.17	Rozvodna
1.18	Kotelna
1.19	Sklad
1.20	Sklad
1.21	Sklad
1.22	Sklad
1.23	Chladicí box
1.24	Podschodišťový prostor
1.25	Chodba
1.26	Chodba
1.27	Chodba

PROVOZNÍ TLAK PLYNOVODU 2 kPa


LEGENDA

- + — + — nový vnitřní plynovod NTL
- + — + — stávající vnitřní plynovod NTL
- x — x — stávající vnitřní plynovod NTL - demontovat



SEZNAM SPOTŘEBIČŮ

POZICE	PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ	KS	SPOTŘEBA
1	přístavba kuchyně - sporák, 45 kW	1	4,76 m <sup>3</sup> /hod
2	přístavba kuchyně - pánév, 30 kW	3	3,40 m <sup>3</sup> /hod
3	přístavba kuchyně - pánév, 22 kW	2	2,51 m <sup>3</sup> /hod
4	přístavba kuchyně - kotel, 44 kW	2	4,65 m <sup>3</sup> /hod
5	přístavba kuchyně - kotel, 22,5 kW	5	2,40 m <sup>3</sup> /hod
6	Kogenerační jednotka EPP-GEN-30	1	10,8 m <sup>3</sup> /hod
7	Kondenzační kotel Quadrifoglio B 125 - 114 kW	4	12,8 m <sup>3</sup> /hod
8	Žehlič B22	1	3,74 m <sup>3</sup> /hod
9	Sušič Primus T24	2	3,44 m <sup>3</sup> /hod
CELKEM		21	113,90 m <sup>3</sup> /hod

Generální projektant	FaBa engineering, s.r.o., Lidická 75, Břeclav		FaBa engineering, s.r.o. 690 03 Břeclav, Lidická 75 tel.: 519 325 297 e-mail: faba@faba.cz www.faba.cz	
Odpovědný projektant	Ing. Vlastimil Fabíkovič			
Vypracoval	Michal Zoder			
Kontroloval				
Místo	Břeclav			
Investor	Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav		Kopie	Aut.
Akce	DOMOV SENIORŮ V BŘECLAVI STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU D		Archivní č.	DPS18-016-01
SO/PS			Výkres č.	1-DPS18-016-01-1694
Svazek	D1.4 e Plynoinstalace		Datum	Listopad 2021
Název výkresu	PŮDORYS 1.NP		Revize	00
			Stupeň	DPS
			Formát	8A4
			Měřítko	1:50
			Číslo výkresu	D1.4e-1