

### DODATECNÉ INFORMACE Č. 3

- |                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |                                                      |
| Název:                                | Město Břeclav                                        |
| Sídlo:                                | náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav             |
| IČ:                                   | 00283061                                             |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na stavební práce                    |
| 1.4. Forma zadávacího řízení:         | Zjednodušené podlimitní řízení                       |

**Zadavatel na základě dotazu uchazeč poskytuje dodatečné informace:**

**Dotaz:**

Dobrý den,

prosím ještě u upřesnění níže zasláného dotazu k UPS. Výtah má požadovanou dobu zálohy 45 minut, nouzové osvětlení N2 – 60 minut, ale UPS má jen požární odolnost EI30. Jak je to tedy správně? Nebo UPS nemá požární odolnost a je v samostatném požárním úseku? Ale na plánu je v místnosti s rozvaděčem R-DO a ten má EI30.

**Odpověď:**

V PBŘ je uveden požadavek na požární odolnost obalu UPS i stavebních konstrukcí místnosti, v níž je UPS umístěna to je podle požadavků ČSN a ostatních platných předpisů 30minut pro stavební konstrukce a požární uzávěry, tento požadavek na tuto požární odolnost nemůže a ani neodpovídá požadavku na funkčnost tohoto zařízení 45min. – větrání nebo 60minut osvětlení.

V Břeclavi dne 2. 2. 2022

Vít Pohanka  
Vedoucí investičního oddělení



MĚSTO BŘECLAV