



Tl. tepelné izolace

- Teplá voda
- 20x2,8 - 30mm
- 25x3,5 - 30mm
- Studená voda ve vnitřních prostorech - 13mm
- Studená voda v teplovodním kanálu - 30mm
- Potrubí vedené k bateriím a roh. ventilů (T, S, C) - tl. 6mm

LEGENDA NOVÝCH ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VIZ PŘÍLOHA VÝKAZ ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATŮR

- NOVÉ
- NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PPR S3,2 (PN16)
- NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY, MATERIÁL PPR S 3,2 (PN16)
- NOVÉ POTRUBÍ SMÍSENÉ VODY, MATERIÁL PPR S3,2 (PN16)
- NOVÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY, MATERIÁL NEREZOVÁ OCEĽ
- V1 54x1,5 ZNAČENÍ STOUPAČÍHO POTRUBÍ VODY

- SMV 20 VENTIL TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ DN 20, PRO PITNOU VODU, PŘIPOJENÍ G 3/4", SE ZPĚTNÝMI VENTILY
- KK 15 KULOVÝ KOHOUT DN15
- FMN 15 FILTR MECHANICKÝCH NEČISTOT, DN 15, VELKOST OKA SÍTA < 90 µm
- ZK 15 ZPĚTNÁ KLAPOKA DN15

POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ ZÁŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI VE STEJNÉM UMÍSTĚNÍ, POUZE 1 DĚTSKÁ TOAleta BUDE NAHRAZENA PISOÁREM UMÍSTĚNÝM VE VÝŠCE 400mm
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VODY A KANALIZACE V PROSTORÁCH HYG. ZÁŘÍZENÍ BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM PLASTOVÝM POTRUBÍM
- PŘESNÁ POLOHA NĚKTERÝCH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NENÍ ZNÁMA. PŘI REALIZACI SE ODHALÍ POTRUBÍ A PD BUDE UPRAVENA.

VEDOUcí PROJEKCE	VYPRACOVALA	AUTORIZACE
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. Ludmila Šimkovičová	Ing. Miroslav Březina
ZADAVATEL	Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav	
LOKALITA	sídl. Dukelských hrdinů 2799/2, 690 02 Břeclav	
AKCE		
MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ BŘECLAV – rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT		
VEDOUcí PROJEKCE		AUTORIZACE
Ing. Stanislav BREJCHA		Ing. Miroslav Březina
ZADAVATEL		Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
LOKALITA		sídl. Dukelských hrdinů 2799/2, 690 02 Břeclav
AKCE		MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ BŘECLAV – rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT
VEDOUcí PROJEKCE		AUTORIZACE
Ing. Stanislav BREJCHA		Ing. Miroslav Březina
ZADAVATEL		Město Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
LOKALITA		sídl. Dukelských hrdinů 2799/2, 690 02 Břeclav
AKCE		MŠ DUKELSKÝCH HRDINŮ BŘECLAV – rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT

prosti HODONIN s.r.o. Brněnská 4062/3a 695 01 HODONIN		DATUM	květen 2020	PARÉ
		STUPEŇ	DPS	
		ZAKÁZKA	PROST 2019-062	
		FORMÁT	2x44	
		MĚŘÍTKO	1:75	
ČÁST PD		ČÍSLO VÝKRESU		
D.1.2 ZÁŘÍZENÍ ZTI		13		