

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 47755/2020/BV/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 07465/2020

Vyřizuje: Ing. Marcela Ptáčková
Telefon: 519 305 146
E-mail: marcela.ptackova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Viadesigne s.r.o.

Na zahradách 1151/16

690 02 BŘECLAV

ID datové schránky: zrkaeex

V Břeclavi dne 20. srpna 2020

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO KE SPOLEČNÉMU ÚZEMNÍMU A
STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ NA STAVBU „KOMUNIKACE A CHODNÍKY NA
NÁBŘ. KOMENSKÉHO V BŘECLAVI NA POZEMCÍCH PARC. Č.
3728/12, 3729/16, 310/1...V K. Ú. BŘECLAV“**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 94j-m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení, podané dne 17. 8. 2020, investorem stavby Městem Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav. Zastoupeným na základě předložené plné moci ze dne 4. 12. 2019 spol. Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav (dále také jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v § 3 až § 5, § 30, § 33, § 34 a § 77 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále také „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.“), KHS JmK s umístěním a provedením stavby „Komunikace a chodníky na nábr. Komenského v Břeclavi na pozemcích parc. č. 3728/12, 3729/16, 310/1...v k. ú. Břeclav“

souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění těchto podmínek:

1. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude předložen doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku pitné vody odebrané tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality z opravovaného vodovodu, v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace.

Odůvodnění:

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 5 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.

Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 3 odst. 2 a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. d) a odst. 8 jeho prováděcí vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, z nichž vyplývá povinnost kontroly kvality pitné vody.

Předložená dokumentace pro společné územní a stavební řízení na výše uvedenou stavbu, kterou zpracovala spol. Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, v červnu 2020, řeší rekonstrukci komunikace v centru města.

Je navržena rekonstrukce komunikace v centru města, podél řeky Dyje. Řešený úsek začíná v křižovatce se silnicí II/425 (ulice 17. listopadu). Konec úseku je umístěn v křižovatce s ulicí Bří Mrštíků k nemocnici. Celková délka úseku je 692 m. Účelem rekonstrukce je místní komunikace včetně vybudování bezbariérových chodníků a rekonstrukce autobusových zastávek. Na vozovce se nyní vyskytují četné poruchy v podobě trhlin, výmolů a deformací. Nevyhovující jsou zejména odtokové poměry dešťových vod což způsobily místní poklesy konstrukce komunikace a také kořenový systém stromů lemujících komunikaci, který zvedá a trhá konstrukci komunikace podél jejího okraje. Chodník pro pěší je téměř po celé délce trasy vybudován. Vozovka byla navržena z asfaltového betonu. 3 autobusové zastávky zůstanou na stávajícím místě a budou zrekonstruovány. Je navrženo celkem 6 přechodů pro chodce v místech, kde se již nyní přechody pro chodce nachází. Vodovod pod komunikací bude opraven v celé délce ulice Komenského, začátek u křižovatky s ulicí 17. listopadu a konec před křižovatkou k nemocnici.

S opravenou komunikací lze předpokládat snížení hlučnosti oproti stávajícímu pohybu vozidel po vozovce ve špatném technickém stavu, proto nebylo požadováno vyhodnocení hlukové zátěže měřením hluku ani hlukovou studií.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik stavby mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Jaroslava Švarcová
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Břeclav a Hodonín

Rozdělovník:

1. spol. Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, ID datové schránky: zrkaeex
2. KHS JmK - spis