

a – čelní hrana z hoblovaného masivního dubového hranolu 200 x 60 mm – 8,25 bm

b – profilovaná lišta z hoblovaného masivního dubového hranolu 30 x 37 mm – 4,25 bm

c – čelní hrana z hoblovaného masivního dubového hranolu 85 x 85 mm – 3,80 bm

d – obklad svislých ploch deskami dubovými hoblovanými 300 x 25 mm – 3,30 bm

e – obklad podstupňic deskami dubovými hoblovanými 95 x 25 mm – 5,40 bm

f – obklad stupnic deskami dubovými hoblovanými 305 x 35 mm – 3,8 bm

g – krajové lemovací prkno – dubové hoblované 180 x 25 mm – 5,50 bm
ohýbáno a sesazováno dle segmentového zaklenutí apsidy

h – podélný dřevěný sbíjený vazník z prken 100 x 25 mm, v.417 mm
délka 2300 mm – 1 ks, délka 2240 mm – 2 ks

i – příčný dřevěný sbíjený vazník z prken 100 x 25 mm, v.417 mm
délka 1140 mm – 2 ks, délka 1065 mm – 2 ks, délka 805 mm – 2 ks

j – nárožní sloupek ve svislém obložení z hoblovaného masivního dubového hranolu 60 x 60 mm – 0,95 bm

k – podlahová prkna dubová hoblovaná 185 x 25 mm – 18,95 bm

l – základ sbíjených vazníků z prken tl.25 mm – 4,65 m²

Podélné sbíjené vazníky uloženy přes hydroizolační pás na vyrovnávací maltové mazanině v místě napojení apsidy na hlavní loď (předpokládán průběžný základ obvodové stěny hlavní lodi). Protilehlé okraje kotveny prostřednictvím ocelových přížezů do zdiva obvodové stěny apsidy.

Příčné sbíjené vazníky kotveny do podélných vazníků a prostřednictvím ocelových přížezů do zdiva obvodové stěny apsidy.

Finální povrchová úprava pohledových hoblovaných prvků z dubového řeziva bude volena s ohledem na pohledové sjednocení s povrchovou úpravou původních dubových vstupních vrat. (viz svazek 04.d)

Stávající cihelná dlažba v prostoru apsidy bude očištěna, uvolněné části dlažby budou opětovně uloženy do maltového lože.

Veškeré řezivo bude odpovídajícím způsobem ošetřeno proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu.

s1 – čistá podlaha z prken dubových hoblovaných 185 x 25 mm
kladena kolmo na základ vazníků
– základ vaznicové konstrukce z prken tl.25 mm
– dřevěný sbíjený vazník v.417 mm z prken 100 x 25 mm
– vzduchová mezera cca 35 mm a více (dle prosednutí podlahy)
– stávající cihelná dlažba

s2 – čistá podlaha z prken dubových hoblovaných 185x25 mm
kladena kolmo na základ vazníků
– základ vaznicové konstrukce z prken tl.25 mm
– dřevěný sbíjený vazník v.417 mm z prken 100 x 25 mm
– vyrovnávací a podkladní maltová mazanina pro uložení sbíjených vazníků
tl.35 mm a více (dle prosednutí podlahy)
– stávající cihelná dlažba





S ohledem na charakter stávajících konstrukcí je nutno před výrobou nových prvků veškeré rozměry ověřit přímo na stavbě! Rozsah a způsob obnovy omítek, kamenických, truhlářských, kovářských, zámečnických a štukatérských prvků je určen v obsahu příslušných restaurátorských záměrů, které jsou obsahem složky "E.Dokladová část" této projektové dokumentace.

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING.ARCH.LIBOR FOUKAL	ING. JIŘÍ KLIMOVČ	MARCELA IVIČIČOVÁ

INVESTOR :
MĚSTO BŘECLAV, NÁM.T.G.MASARYKA 3, 690 81 BŘECLAV

F&K&B, a.s.
stavební, projekční a obchodní společnost
Na Vahlovce 756, 691 41 Břeclav
tel.519 326 320, fax.519 370 817
IČO/DIČ: 26236061 / CZ 26236061

NÁZEV ZAKÁZKY : BŘECLAV
Stavební úpravy židovské obřadní síně

SO 1.01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBŘADNÍ SÍŇ

DATUM :	11/2013
ČÍSLO ZAKÁZKY :	2013023P
STUPEŇ :	PD RS
MĚŘÍTKO :	1 : 25

NÁZEV VÝKRESU :
DETAIL 04 / ZVÝŠENÁ PODLAHA VÝCHODNÍ APSIDY

PARÉ ČÍSLO :

Č. VÝKRESU/REVIZE
18.d