



LEGENDA MÍSTNOSTÍ PŮDORYS 5.NP - SEKCE A,B									
číslo místnosti	název místnosti	plocha	výška	objem	objem	objem	objem	objem	objem
501	schodiště	1,24	3,27	4,05					
502	schodiště	1,24	3,27	4,05					
503	schodiště	1,24	3,27	4,05					
504	schodiště	1,24	3,27	4,05					
505	schodiště	1,24	3,27	4,05					
506	schodiště	1,24	3,27	4,05					
507	schodiště	1,24	3,27	4,05					
508	schodiště	1,24	3,27	4,05					
509	schodiště	1,24	3,27	4,05					
510	schodiště	1,24	3,27	4,05					
511	schodiště	1,24	3,27	4,05					
512	schodiště	1,24	3,27	4,05					

## LEGENDA:

- ZDP - zařízení dálkového přenosu
- EPS - externí tablo EPS
- EXT TAB - externí tablo EPS
- KTPO - klíčový trezor požární ochrany
- OPPO - opticko-kouřový hlásič
- OK+T+CO - multifunkční OK+T+CO hlásič
- T - tlačítkový hlásič
- I - izolátor v patiči hlásiče
- S - sířena konvenční
- M - maják
- V - ovládací vstup/monitorovací vstup
- K - svorkovnicí krabice
- K - koaxiální kabel pro anténu ZDP
- K - kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8
- K - kabel PRAFlaDur-O RE P60-R 2x1,5
- K - kabel PraFlaGuard F 4x2x0,8

## POZNÁMKA:

Kabeláž v 1.NP vedena nad strop, podhledy, v místech bez strop, podhledů v lištách HF na povrchu.  
Kabeláž ve 2.NP – 5.NP vedena v lištách HF na povrchu.  
Kabeláž s funkční odolností bude uchycena certifikovanými příchytkami v liště HF na povrchu, nebo nad strop, podhledem.

autorizační razítko	pare	revize	-	
±0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1NP				
autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div>	
Václav Kopriva (007588)	Ing. Klára Konečná	Petr Knežourek		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav	www.livingstav.cz, info@livingstav.cz		
místo stavby	ul. Seniorsů 3196/1, 690 03 Břeclav, k.ú. Břeclav (613384); parc. č. st. 5235	+420 543 215 155, +420 543 215 058		
název akce	Domov s pečovatelskou službou Břeclav		stupeň	DPS
stavební objekt	SO.01 Domov s pečovatelskou službou		číslo zakázky	122 234
část projektu	D.1.4.6 Elektrická požární signalizace		datum	02/2023
název výkresu	Půdorys 5NP		formát	12xA4
			měřítko	číslo výkresu
			1:75	D.1.4.6.7