







## výztuž – půdorys




## legenda

- |   |                   |
|---|-------------------|
|  | dobetonovať       |
|  | vyníznutú časť    |
|  | vlepiť PCM maltou |
|  | stávať sa otvorom |

tvar – púdorys





det. řez posílení podélné výztuže  
panelu M1:5



ŽB vyztužený C25/30-XC1 + vyztuž B500B  
profil vyztuž 8,95 x v,120mm  
lepené křtiny polym cementovou maltou do vrst hl. 150mm  
parametry PCM malty:  
pevnost v tlaku min. 45 MPa  
pevnost v tahu min. 8 MPa  
přilnavost k betonu min. 2MPa, tixotropní, nesmířlivé  
kežky ŽB panelu tloušťky 120mm

## řez 2-2 M1:5



vyřizování

číslo	profil	počet	délka (m)	délka celkem (m)		
				B5008		
				R6	R8	R12
1	R8	4	0.91	3.64		
2	R8	4	0.45	1.8		
3	R8	4	0.32	1.28		
4	R6	9	0.41	3.69		
5	R12	2	3.35		6.7	
délka celkem (m)			3.69	6.72	6.7	
hmotnost 1 bm (kg)			0.222	0.395	0.888	
hmotnost celkem (kg)			0.82	2.65	5.95	
hmotnost celkem (kg)				9.42		

nezávislé monitorování výroby s měřením krycí vrstvy výztuže

②  $\varnothing R8/d1.450; 4=2+2ks$

tvaru zahnutých výtlačných polozávek jsou křídlovány v ose prvků!!  
poloměr zakřivení váleček slabších než R16 včetně = 2,5 x průměr prutu  
poloměr zakřivení váleček silnějších než R16 = 4 x průměr prutu

LIVINGSTAV					
autorizovaná osoba		autor projektu		vypracoval(a)	
Ing. Václav Neuvřva		Ing. arch. Jan Snašel		Ing. Filip Jamisch	
investor		Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
místo stavby					
název akce		Domov seniorů Břeclav			
stavební objekt		SC002a			
část projektu		D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)			
název výkresu		Úprava stropního panelu P6			
		<p>Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno, <a href="http://www.livingstav.cz">www.livingstav.cz</a>, <a href="mailto:info@livingstav.cz">info@livingstav.cz</a>, +420 543 215 155, +420 543 215 088</p> <p>VŠECH INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU SOULADNÉ SE STAVITELSKÝMI PRŮVODNÍMI DOKUMENTY TŘETÍ OSOBY</p>			
stupň		DPS			
číslo zakázky		L22 230			
datum		10/2022			
formát					
měřítko		číslo výkresu			
1:20		D.1.2.18-6			