


Výpis výztuže				
číslo	profil	počet	délka	délka celkem (m)
	Ø	ks	(m)	B500B R16
1	R16	2	2.3	4.6
			délka celkem (m)	4.6
			hmotnost 1 bm (kg)	1.578
			hmotnost celkem (kg)	7.26
			hmotnost celkem (kg)	7.26




řez 1-1


řez 2-2

řez B-B M1:5

Vrťy do žB panelů
pod úhlem 45°
pro R16 Ø20mm
výztuž vepřít kotvení
viz det.



- legenda**
- tkanina
 - vyříznout
 - vepeno PCM maltou
 - původní dveřní otvor



Výztuž vepřít do vyřezované drážky
a do vrťů
kotvení mikroarmovaná
polymercementová malta
tixotropní, nesmršlivá
pevnost v tlaku min. 45 MPa
pevnost v tahu min. 8 MPa
přilnavost k betonu min. 2MPa

obousměrná uhlíková tkanina
min. 150+150 g/m2
ndepit epoxidovou
impregnační pryskyřicí
pevnost v tahu min. 30 MPa

autorizační razítko	pare	revize	-
±0,000 = 158,74 m.n.m			

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	LIVINGSTAV	
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Snašel	Ing. Filip Janišch		
		Ing. Václav Nevřiva	Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058 VŠECHY INFORMACE NA TOMTO VYKRESU SÚ DUŠEVNÍMA VLASTNOSTIM PRŮMYSLU LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOULADU NEJMÉNĚ S BŢI KOPÍROVÁNÍ A POKYTOVÁNÍ TŘETÍ OSOBY	
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	Domov seniorů Břeclav	stůpeň	DPS	
stavební objekt	SO02a	číslo zakázky	L22 230	
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)	datum	12/2022	
název výkresu	Úprava stěnového panelu S200	formát		
		měřítko	1:20	číslo výkresu D.1.2.16-7