Výpis výztuže

číslo	profil ø	počet ks	délka (m)	délka celkem (m) 10 505 R6	R12
1	R6	260	0.84	218.4	
2	R6	416	0.44	183.04	
3	R12	106	1.6		169.6
4	R6	1454	0.72	1046.88	
5	R6	236	1.57	370.52	
10	R12		950bm		950
11	R12		900bm		900
délka celkem (m)				1818.84	2019.6
hmotnost 1 bm (kg)				0.222	0.888
hmotnost celkem (kg)				403.78	1793.4
hmotnost celkem (kg)				2197.18	

podélná výztuž věnců v.250 mm – 4x øR12 (pol. 10), viz řez E–E + třmínky R6 á 100mm
podélná výztuž věnců v.700 mm – 8x øR12 (pol. 10), viz řez D–D + třmínky R6 á 200mm

výztuž stykovat přesahem min. 700mm, vystřídaně, mimo nadokenní překlady
podélnou výztuž věnce v rozích zavádět vždy k vnějšímu líci – viz det.X

Det.X



BETON DLE ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404
Cl 0,2 – Dmax16 – S3
beton C25/30–XC1, Ecm=31 GPa

VÝZTUŽ: OCEL B500B
ZVLÁŠTNÍ KVALITA KONTROLY KRYTÍ VÝZTUŽE

autorizační razítko	pare	revize	-

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Snášel	Ing. Petr Fuciman
		Ing. Václav Nevřiva

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108
název akce	Domov seniorů Břeclav
stavební objekt	SO01a
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)
název výkresu	Výztuž ŽB věnce pod střechou

LIVINGSTAV

Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ

stupeň	DPS
číslo zakázky	L22 230
datum	10/2022
formát	
měřítko	číslo výkresu
1:75	D.1.2.13a

D.1.2.13a