





výztuž – půdorys




tvor – půdorys



řez 1–1 M1:5



řez 2–2 M1:5




výpis výztuže

číslo	profil	počet	ks	délka (m)	délka celkem (m)		
					R6	R8	R12
1	R8	4	0,525			2,1	
2	R8	4	0,45			1,8	
3	R8	2	0,32			0,64	
4	R6	5	0,41	2,05			
5	R12	1	3,35				3,35
délka celkem (m)					2,05	4,54	3,35
hmotnost 1 bm (kg)					0,222	0,395	0,888
hmotnost celkem (kg)					0,46	1,79	2,97
hmotnost celkem (kg)						5,22	

nezávisele monitorování výroby s měřením krycí vrstvy výztuže

det. řez posílení podélné výztuže panelu M1:5



ŽB výztuhy C25/30–XC1 + výztuž B500B
profil výztuh š.95 x v.120mm
lepené kotvy polymercementovou maltou do vrtů hl. 150mm
parametry PCM malty:
pevnost v tlaku min. 45 MPa
pevnost v tahu min. 8 MPa
přilnavost k betonu min. 2MPa, tixotropní, nesmršlivá
řezy ŽB panelu tloušťky 120mm

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizační razítko	pare	revize
---------------------	------	--------

<div>LIVINGSTAV</div>		
autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)
Ing. Václav Nevřiva	Ing. arch. Jan Snašel	Ing. Filip Janisch
investor	Město Břeclav, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108	
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108	
název akce	Domov seniorů Břeclav	
stavební objekt	SO02a	
část projektu	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)	
název výkresu	Úprava stropního panelu P3	
<div>Atelier: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058 VŠECHY INFORMACE NA TOMTO VYKRESĚ JSOU DUJEDNĚNÝMI VLASTNÍKŮM PRŮJEDNĚNÍ LIVINGSTAV S.R.O. BEZ SOULADU NEJMÉNĚ S KOPÍROVÁNÍM A POKROČILÝM TŘETÍ OSOBY</div>		
stupeň	DPS	
číslo zakázky	L22 230	
datum	10/2022	
formát		
měřítko	číslo výkresu	
1:20	D.1.2.18-3	