


autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---



$\pm 0,000 = 158,74 \text{ m.n.m}$

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058</div> <div>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESĚ JSOU DŮŤEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</div>	
Ing. Martin Fojtík	Ing. arch. Jan Snášel	Pavel Příbyl		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	Domov seniorů Břeclav		stupeň	DPS
stavební objekt	SO01d		číslo zakázky	L22 230
			datum	6/2022
			formát	A4
část projektu	D.1.4.5. Měření a regulace		měřítko	číslo výkresu
název výkresu	Kabelová listina		-	D.1.4.5.3

KABELOVÁ LISTINA
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
RK - silnoproudá část							
1	WL.DAB_vzt.2	CYKY-J 3x1,5	DT1	DAB_vzt.2	Napájení oběhového čerpadla VZT.2		10
2	WL.DAB_vzt.3	CYKY-J 3x1,5	DT1	DAB_vzt.3	Napájení oběhového čerpadla VZT.3		10
3							
RK - MaR část							
4	WS.TČ_vzt.2	JYTY 2x1	DT1	TČ_vzt.2	Teplotní čidlo		10
5	WS.TČ_vzt.3	JYTY 2x1	DT1	TČ_vzt.3	Teplotní čidlo		10
6	WS.TSV_vzt.2	JYTY 4x1	DT1	TSV_vzt.2	Trojcestný směšovací ventil		10
7							
Komunikace ethernet							
8	WS.DT1_D.118	Solarix instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	DMR1_1.07	DT1_D.118	Komunikace rozv. stáv. DMR1 (místn. 1.07) a DT1 kotelny (místn. D.118)		57
9	WS.RM1_SO01a	Solarix instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	DT1_D.118	RM1_SO01a	Komunikace DT1 kotelny (místn. D.118) a rozv. RM1 (podkroví SO01a)		106
10	WS.RMS1_p1	Solarix instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	DT1_D.118	RMS1_p1	Měření el. energie (místn. 1.07 SO01d)		57
11	WS.A9ME_D.117	Solarix instalační kabel CAT6 UTP LSOHFR B2ca s1 d1 a1	DT1_D.118	A9ME_D.117	Měření el. energie (místn. D.117)		15
12							
Poznámka:							
Typ kabelu se může změnit dle konkrétních výrobku v realizaci							