


VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO KAM POTRUBÍ



LEGENDA

- ① DRENAŽNÍ TRUBKY
- ② ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- ③ PODKLADNÍ BETON C 8/10
- ④ PRAŽEC
- ⑤ KAMENINOVÁ TROUBA DN200
- ⑥ BETONOVÉ KLÍNY
- ⑦ PROSTÝ BETON C 8/10, C 10/12
- ⑧ HUTNĚNÝ OBSYP ZRNA DO 30mm, HUTNĚNÝ PO 15cm
- ⑨ ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPÍSKEM, POPŘ. DOBRĚ ZHUTNITELNOU ZEMINOU)
- ⑩ PAŽENÍ

PODMÍNKY POUŽITÍ

ULOŽENÍ V RÝZE SE SVISLÝMI STĚNAMI V PODZEMNÍ VODĚ OBETONOVÁNÍ CELÉ ROURY

ULOŽENÍ V ZEMINĚ: HLÍNA, JÍL, JÍLOVITÁ ZEMINA – NEPLATÍ PRO ROZBĚDLÉ ZEMINY

ULOŽENÍ VE SKÁLE MAXIMÁLNÍ HLOUBKA RÝHY PRO VŠECHNY PŘÍPADY – 5,5m

MINIMÁLNÍ VÝŠKA NADLOŽÍ – $H = 1,50 \text{ m} + b$

NAHODILÉ ZATÍŽENÍ NA POVRCHU TERÉNU: BEZ NAHODILÉHO ZATÍŽENÍ

NAHODILÉ TŘÍDA – A

NAHODILÉ TŘÍDA – C

TABULKA ROZMĚRŮ

TROUBA	JMENOVIČÁ SVĚTLOST	DN	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
	TLOUŠŤKA STĚNY	t	19	20	22	24	29	35	39	45	51
	TLOUŠŤKA HRDLA	t2	35	39	44	48	52	65	73	80	106
	DĚLKA	L	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
RÝHA	VNĚJŠÍ Ø HRDLA TROUBY	B	318	318	382	446	564	702	826	1050	1314
OBETONOVÁNÍ TROUBY	HLOUBKA POD TROUBOU	a	120	120	120	120	120	140	140	140	140
	HLOUBKA NAD TROUBOU	b	100	100	100	100	120	150	150	200	200
	VÝŠKA PŘI STĚNĚ RÝHY	c	207	207	225	244	282	342	379	452	524
	DOPLNĚK	d	253	253	287	324	416	518	589	778	918
	CELKOVÁ VÝŠKA	e	460	460	514	570	720	862	970	1230	1442
	DRUH BETONU		C8/10	C8/10	C8/10	C8/10	C8/10	C8/10	C12/15	C12/15	C12/15
PRAŽEC	ŠÍŘKA	š	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	VÝŠKA	v	120	120	120	120	120	140	140	140	140
	DĚLKA	l	600	600	600	600	600	800	800	800	800
ROZDÍL KÓT		f	138	140	142	144	149	175	179	185	191

POZNÁMKA : ROZMĚRY c, a, MUSÍ BÝT NAVRŽENY PODLE HLOUBKY RÝHY A ZPŮSOBU PAŽENÍ A STATICKÉHO POSOUZENÍ POTRUBÍ

autorizační razítko paré revize -

±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval	LIVINGSTAV	
Ing. Ivo Morawitz		Tomáš Langer	Tomáš Koudelka		
investor		Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058	
místo stavby		ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		VŠEČKÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DŮLEŽNÝM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ	
název akce		Domov seniorů Břeclav		stupeň	DPS
				číslo zakázky	L22 230
stavební objekt		SO01a, SO01b, SO02a		datum	6/2022
část projektu		D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		formát	1 x A4
název výkresu		Vzorové uložení kanalizačního KAM potrubí		měřítko	číslo výkresu
				-	D.1.4.1-30