



### POZNÁMKA

- ROZVOODY VZT BUDOU SPIRO NEBO ČTYŘHRANNÉ PŘÍRUBOVÉ Z POZINK. PLECHU SK.1
- ROZVOODY V EXTERIÉRU IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ VATOU TL. 40 MM A OPLECHOVÁNO POZINK. PLECHEM
- PROVEDENÍ UZEMNĚNÍ VEŠKERÉHO POTRUBÍ A VZT ZAŘÍZENÍ V SOULADU S ČSN – DODÁVKA ELEKTRO/MoR
- PROSTUPY KONSTRUKCEMI VČETNĚ ZAPRAVENÍ, DODÁVKA STAVBY

autorizovaná razítka	pare	revize
<b>±0,00 m = 158,74 m.n.m</b>		
autorizovaná osoba Ing. Pavel Buran	autor projektu Ing. arch. Jan Seidel	vypracoval(a) Ing. Adéla Stasavová
investor Misto Břečava, Náměstí T.G. Masaryka č.693, 6902 Břeclav u.l.	na Pósně 2842/13, 690 D ČS k.u. Břeclav	
místní stavby KDSMA; par. c. 258/14, 3361, 3724/1, 4108		
název akce <b>Břeclav seniorů Břeclav</b>		
stavěbní objekt SO01A	stavební úkoly D.1.4.2 Vzdruženosti	časový plán 1:50
dátum zpracování 1.4.2 Vzdruženosti	název výkresu Pádovný sřetechy	formát ISO výkresu
měřítko 1:50	datum 1.4.1.2.9	podpis dp