


autorizační razítko	pare	revize	-
---------------------	------	--------	---



±0,000 = 158,74 m.n.m

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058</div> <div>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DŮŤEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</div>	
Ing. Martin Fojtík	Ing. arch. Jan Snášel	Pavel Příbyl		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav			
místo stavby	[613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	Domov seniorů Břeclav			
				stupeň
stavební objekt SO01a	číslo zakázky	L22 230		
	datum	6/2022		
	formát	A4		
část projektu	D.1.4.5. Měření a regulace	měřítko	číslo výkresu	
název výkresu	Kabelová listina	-	D.1.4.5.3	

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

Č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
<b>RK - silnoprúdá část</b>							
1	WL.1.01_Č.01	CYKY-J 3x1,5	RM1	1.01_Č.01	Napájení oběhového čerpadla VZT 1.01		25
2	WL.1.01_V.01	CMFM-J 4x2,5	1.01_FM.1	1.01_V.01	Napájení ventilátoru V1 VZT jednotky 1.01		5
3	WL.1.01_V.02	CMFM-J 4x2,5	1.01_FM.2	1.01_V.02	Napájení ventilátoru V2 VZT jednotky 1.01		5
4	WL.1.01_FM.1	CYKY-J 5x2,5	RM1	1.01_FM.1	Napájení Frekvenčního měniče VZT jednotky 1.01		25
5	WL.1.01_FM.2	CYKY-J 5x2,5	RM1	1.01_FM.2	Napájení Frekvenčního měniče VZT jednotky 1.01		25
<b>RK - MaR část</b>							
6	WS.104c.1	JYTY 2x1	MS	104c.1	Senzor otevření okna/dveří		8
7	WS.105a.1	JYTY 2x1	MS	105a.1	Senzor otevření okna/dveří		8
8	WS.106c.1	JYTY 2x1	MS	106c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
9	WS.106d.1	JYTY 2x1	MS	106d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
10	WS.107a.1	JYTY 2x1	MS	107a.1	Senzor otevření okna/dveří		11
11	WS.107b.1	JYTY 2x1	MS	107b.1	Senzor otevření okna/dveří		11
12	WS.108a.1	JYTY 2x1	MS	108a.1	Senzor otevření okna/dveří		11
13	WS.109c.1	JYTY 2x1	MS	109c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
14	WS.109d.1	JYTY 2x1	MS	109d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
15	WS.110d.1	JYTY 2x1	MS	110d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
16	WS.110c.1	JYTY 2x1	MS	110c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
17	WS.111c.1	JYTY 2x1	MS	111c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
18	WS.111d.1	JYTY 2x1	MS	111d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
19	WS.113b.1	JYTY 2x1	MS	113b.1	Senzor otevření okna/dveří		9
20	WS.114d.1	JYTY 2x1	MS	114d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
21	WS.114c.1	JYTY 2x1	MS	114c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
22	WS.114c.2	JYTY 2x1	MS	114c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
23	WS.115c.1	JYTY 2x1	MS	115c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
24	WS.115c.2	JYTY 2x1	MS	115c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
25	WS.115d.1	JYTY 2x1	MS	115d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
26	WS.115d.2	JYTY 2x1	MS	115d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
27	WS.117d.1	JYTY 2x1	MS	117d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
28	WS.117d.2	JYTY 2x1	MS	117d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
29	WS.117c.1	JYTY 2x1	MS	117c.1	Senzor otevření okna/dveří		9

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
30	WS.117c.2	JYTY 2x1	MS	117c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
31	WS.118c.1	JYTY 2x1	MS	118c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
32	WS.118c.2	JYTY 2x1	MS	118c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
33	WS.118d.1	JYTY 2x1	MS	118d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
34	WS.205d.1	JYTY 2x1	MS	205d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
35	WS.205d.2	JYTY 2x1	MS	205d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
36	WS.205c.1	JYTY 2x1	MS	205c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
37	WS.205c.2	JYTY 2x1	MS	205c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
38	WS.206c.1	JYTY 2x1	MS	206c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
39	WS.206c.2	JYTY 2x1	MS	206c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
40	WS.206d.1	JYTY 2x1	MS	206d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
41	WS.206d.2	JYTY 2x1	MS	206d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
42	WS.207a.1	JYTY 2x1	MS	207a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
43	WS.207b.1	JYTY 2x1	MS	207b.1	Senzor otevření okna/dveří		12
44	WS.208a.1	JYTY 2x1	MS	208a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
45	WS.208a.2	JYTY 2x1	MS	208a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
46	WS.209c.1	JYTY 2x1	MS	209c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
47	WS.209c.2	JYTY 2x1	MS	209c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
48	WS.209d.1	JYTY 2x1	MS	209d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
49	WS.209d.2	JYTY 2x1	MS	209d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
50	WS.210d.1	JYTY 2x1	MS	210d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
51	WS.210d.2	JYTY 2x1	MS	210d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
52	WS.210c.1	JYTY 2x1	MS	210c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
53	WS.210c.2	JYTY 2x1	MS	210c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
54	WS.211c.1	JYTY 2x1	MS	211c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
55	WS.211c.2	JYTY 2x1	MS	211c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
56	WS.211d.1	JYTY 2x1	MS	211d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
57	WS.213b.1	JYTY 2x1	MS	213b.1	Senzor otevření okna/dveří		9
58	WS.214d.1	JYTY 2x1	MS	214d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
59	WS.214c.1	JYTY 2x1	MS	214c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
60	WS.214c.2	JYTY 2x1	MS	214c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
61	WS.215c.1	JYTY 2x1	MS	215c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
62	WS.215c.2	JYTY 2x1	MS	215c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
63	WS.215d.1	JYTY 2x1	MS	215d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
64	WS.215d.2	JYTY 2x1	MS	215d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
65	WS.217d.1	JYTY 2x1	MS	217d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
66	WS.217d.2	JYTY 2x1	MS	217d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
67	WS.217c.1	JYTY 2x1	MS	217c.1	Senzor otevření okna/dveří		9

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
68	WS.217c.2	JYTY 2x1	MS	217c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
69	WS.218c.1	JYTY 2x1	MS	218c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
70	WS.218c.2	JYTY 2x1	MS	218c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
71	WS.218d.1	JYTY 2x1	MS	218d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
72	WS.305d.1	JYTY 2x1	MS	305d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
73	WS.305d.2	JYTY 2x1	MS	305d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
74	WS.305c.1	JYTY 2x1	MS	305c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
75	WS.305c.2	JYTY 2x1	MS	305c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
76	WS.306c.1	JYTY 2x1	MS	306c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
77	WS.306c.2	JYTY 2x1	MS	306c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
78	WS.306d.1	JYTY 2x1	MS	306d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
79	WS.306d.2	JYTY 2x1	MS	306d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
80	WS.307a.1	JYTY 2x1	MS	307a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
81	WS.307b.1	JYTY 2x1	MS	307b.1	Senzor otevření okna/dveří		12
82	WS.308a.1	JYTY 2x1	MS	308a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
83	WS.308a.2	JYTY 2x1	MS	308a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
84	WS.309c.1	JYTY 2x1	MS	309c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
85	WS.309c.2	JYTY 2x1	MS	309c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
86	WS.309d.1	JYTY 2x1	MS	309d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
87	WS.309d.2	JYTY 2x1	MS	309d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
88	WS.310d.1	JYTY 2x1	MS	310d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
89	WS.310d.2	JYTY 2x1	MS	310d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
90	WS.310c.1	JYTY 2x1	MS	310c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
91	WS.310c.2	JYTY 2x1	MS	310c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
92	WS.311c.1	JYTY 2x1	MS	311c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
93	WS.311c.2	JYTY 2x1	MS	311c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
94	WS.311d.1	JYTY 2x1	MS	311d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
95	WS.313b.1	JYTY 2x1	MS	313b.1	Senzor otevření okna/dveří		9
96	WS.314d.1	JYTY 2x1	MS	314d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
97	WS.314c.1	JYTY 2x1	MS	314c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
98	WS.314c.2	JYTY 2x1	MS	314c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
99	WS.315c.1	JYTY 2x1	MS	315c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
100	WS.315c.2	JYTY 2x1	MS	315c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
101	WS.315d.1	JYTY 2x1	MS	315d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
102	WS.315d.2	JYTY 2x1	MS	315d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
103	WS.317d.1	JYTY 2x1	MS	317d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
104	WS.317d.2	JYTY 2x1	MS	317d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
105	WS.317c.1	JYTY 2x1	MS	317c.1	Senzor otevření okna/dveří		9

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
106	WS.317c.2	JYTY 2x1	MS	317c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
107	WS.318c.1	JYTY 2x1	MS	318c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
108	WS.318c.2	JYTY 2x1	MS	318c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
109	WS.318d.1	JYTY 2x1	MS	318d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
110	WS.405d.1	JYTY 2x1	MS	405d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
111	WS.405d.2	JYTY 2x1	MS	405d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
112	WS.405c.1	JYTY 2x1	MS	405c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
113	WS.405c.2	JYTY 2x1	MS	405c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
114	WS.406c.1	JYTY 2x1	MS	406c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
115	WS.406c.2	JYTY 2x1	MS	406c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
116	WS.406d.1	JYTY 2x1	MS	406d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
117	WS.406d.2	JYTY 2x1	MS	406d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
118	WS.407a.1	JYTY 2x1	MS	407a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
119	WS.407b.1	JYTY 2x1	MS	407b.1	Senzor otevření okna/dveří		12
120	WS.408a.1	JYTY 2x1	MS	408a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
121	WS.408a.2	JYTY 2x1	MS	408a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
122	WS.409c.1	JYTY 2x1	MS	409c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
123	WS.409c.2	JYTY 2x1	MS	409c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
124	WS.409d.1	JYTY 2x1	MS	409d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
125	WS.409d.2	JYTY 2x1	MS	409d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
126	WS.410d.1	JYTY 2x1	MS	410d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
127	WS.410d.2	JYTY 2x1	MS	410d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
128	WS.410c.1	JYTY 2x1	MS	410c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
129	WS.410c.2	JYTY 2x1	MS	410c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
130	WS.411c.1	JYTY 2x1	MS	411c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
131	WS.411c.2	JYTY 2x1	MS	411c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
132	WS.411d.1	JYTY 2x1	MS	411d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
133	WS.413d.1	JYTY 2x1	MS	413d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
134	WS.414d.1	JYTY 2x1	MS	414d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
135	WS.414c.1	JYTY 2x1	MS	414c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
136	WS.414c.2	JYTY 2x1	MS	414c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
137	WS.415c.1	JYTY 2x1	MS	415c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
138	WS.415c.2	JYTY 2x1	MS	415c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
139	WS.415d.1	JYTY 2x1	MS	415d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
140	WS.415d.2	JYTY 2x1	MS	415d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
141	WS.417d.1	JYTY 2x1	MS	417d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
142	WS.417d.2	JYTY 2x1	MS	417d.2	Senzor otevření okna/dveří		9
143	WS.417c.1	JYTY 2x1	MS	417c.1	Senzor otevření okna/dveří		9

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
144	WS.417c.2	JYTY 2x1	MS	417c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
145	WS.418c.1	JYTY 2x1	MS	418c.1	Senzor otevření okna/dveří		9
146	WS.418c.2	JYTY 2x1	MS	418c.2	Senzor otevření okna/dveří		9
147	WS.418d.1	JYTY 2x1	MS	418d.1	Senzor otevření okna/dveří		9
148	WS.513b.1	JYTY 2x1	MS	513b.1	Senzor otevření okna/dveří		9
149	WS.513b.2	JYTY 2x1	MS	513b.2	Senzor otevření okna/dveří		9
150	WS.514a.1	JYTY 2x1	MS	514a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
151	WS.514a.2	JYTY 2x1	MS	514a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
152	WS.515a.1	JYTY 2x1	MS	515a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
153	WS.515a.2	JYTY 2x1	MS	515a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
154	WS.516a.1	JYTY 2x1	MS	516a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
155	WS.516a.2	JYTY 2x1	MS	516a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
156	WS.517a.1	JYTY 2x1	MS	517a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
157	WS.517a.2	JYTY 2x1	MS	517a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
158	WS.518a.1	JYTY 2x1	MS	518a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
159	WS.518a.2	JYTY 2x1	MS	518a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
160	WS.519a.1	JYTY 2x1	MS	519a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
161	WS.519a.2	JYTY 2x1	MS	519a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
162	WS.520a.1	JYTY 2x1	MS	520a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
163	WS.520a.2	JYTY 2x1	MS	520a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
164	WS.521a.1	JYTY 2x1	MS	521a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
165	WS.521a.2	JYTY 2x1	MS	521a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
166	WS.522a.1	JYTY 2x1	MS	522a.1	Senzor otevření okna/dveří		10
167	WS.522a.2	JYTY 2x1	MS	522a.2	Senzor otevření okna/dveří		10
168	WS.1.01_T.1	JYTY 2x1	RM1	1.01_T.1	Čidlo teploty VZT 1.01		25
169	WS.1.01_DPS.1	JYTY 2x1	RM1	1.01_DPS.1	DPS VZT 1.01		25
170	WS.1.01_T.2	JYTY 2x1	RM1	1.01_T.2	Čidlo teploty VZT 1.01		25
171	WS.1.01_T.3	JYTY 2x1	RM1	1.01_T.3	Čidlo teploty VZT 1.01		25
172	WS.1.01_T.4	JYTY 2x1	RM1	1.01_T.4	Čidlo teploty VZT 1.01		25
173	WS.1.01_DPS.2	JYTY 2x1	RM1	1.01_DPS.2	DPS VZT 1.01		25
174	WS.1.01_DPS.3	JYTY 2x1	RM1	1.01_DPS.3	DPS VZT 1.01		25
175	WS.1.01_T.5	JYTY 2x1	RM1	1.01_T.5	Čidlo teploty VZT 1.01		25
176	WS.1.01_T.6	JYTY 2x1	RM1	1.01_T.6	Čidlo teploty VZT 1.01		25
177	WS.1.01_DP.01	JYTY 2x1	RM1	1.01_DP.01	DP VZT 1.01		25
178	WS.1.01_DP.02	JYTY 2x1	RM1	1.01_DP.02	DP VZT 1.02		25
179	WS.1.01_DP.03	JYTY 2x1	RM1	1.01_DP.03	DP VZT 1.03		25
180	WS.1.01_DP.04	JYTY 2x1	RM1	1.01_DP.04	DP VZT 1.04		25
181	WS.KL_7.17.1	JYTY 2x1	RM1	KL_7.17.1	Povel zavření požární klapky		40

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
182	WS.KL_7.14.1	JYTY 2x1	RM1	KL_7.14.1	Povel zavření požární klapky		38
183	WS.KL_7.14.2	JYTY 2x1	RM1	KL_7.14.2	Povel zavření požární klapky		38
184	WS.KL_7.14.3	JYTY 2x1	RM1	KL_7.14.3	Povel zavření požární klapky		35
185	WS.KL_7.14.4	JYTY 2x1	RM1	KL_7.14.4	Povel zavření požární klapky		40
186	WS.KL_7.14.5	JYTY 2x1	RM1	KL_7.14.5	Povel zavření požární klapky		42
187	WS.KL_7.14.6	JYTY 2x1	RM1	KL_7.14.6	Povel zavření požární klapky		42
188	WS.KL_7.15	JYTY 2x1	RM1	KL_7.15	Povel zavření požární klapky		39
189	WS.KL_7.17.2	JYTY 2x1	RM1	KL_7.17.2	Povel zavření požární klapky		40
190	WS.KL_7.19	JYTY 2x1	RM1	KL_7.19	Povel zavření požární klapky		38
191	WS.KL_7.20	JYTY 2x1	RM1	KL_7.20	Povel zavření požární klapky		38
192	WS.KL_7.21	JYTY 2x1	RM1	KL_7.21	Povel zavření požární klapky		38
193	WS.TČ_venk	JYTY 2x1	RM1	TČ_venk	Venkovní čidlo teploty		50
194	WS.rz_EPS_KL	JYTY 4x1	RM1	rz_EPS_KL	Signalizace zavření požárních klapek do EPS		100
195	WS.1.04	JYTY 4x1	104b	1.04	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		77
196	WS.RM1.1	JYTY 4x1	1.04	RM1.1	Komunikace vnitřních jednotek chlazení s RM1		30
197	WS.105a	JYTY 4x1	104c	105a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		7
198	WS.106c	JYTY 4x1	105a	106c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		21
199	WS.106d	JYTY 4x1	106c	106d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
200	WS.107a	JYTY 4x1	106d	107a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		25
201	WS.107b	JYTY 4x1	107a	107b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
202	WS.108a	JYTY 4x1	107b	108a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		5
203	WS.109c	JYTY 4x1	108a	109c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
204	WS.109d	JYTY 4x1	109c	109d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
205	WS.110d	JYTY 4x1	109d	110d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		20
206	WS.110c	JYTY 4x1	110d	110c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
207	WS.111c	JYTY 4x1	110c	111c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		20
208	WS.111d	JYTY 4x1	111c	111d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
209	WS.112a	JYTY 4x1	111d	112a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		16
210	WS.113b	JYTY 4x1	112a	113b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		11
211	WS.114d	JYTY 4x1	113b	114d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		20
212	WS.114c	JYTY 4x1	114d	114c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
213	WS.115c	JYTY 4x1	114c	115c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		17
214	WS.115d	JYTY 4x1	115c	115d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
215	WS.117d	JYTY 4x1	115d	117d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		17
216	WS.117c	JYTY 4x1	117d	117c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
217	WS.118c	JYTY 4x1	117c	118c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
218	WS.118d	JYTY 4x1	118c	118d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
219	WS.1.03.1	JYTY 4x1	118d	1.03.1	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		45

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
220	WS.205c	JYTY 4x1	205d	205c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
221	WS.206c	JYTY 4x1	205c	206c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
222	WS.206d	JYTY 4x1	206c	206d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
223	WS.207a	JYTY 4x1	206d	207a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		25
224	WS.207b	JYTY 4x1	207a	207b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
225	WS.208a	JYTY 4x1	207b	208a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		5
226	WS.209c	JYTY 4x1	208a	209c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
227	WS.209d	JYTY 4x1	209c	209d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
228	WS.210d	JYTY 4x1	209d	210d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
229	WS.210c	JYTY 4x1	210d	210c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
230	WS.211c	JYTY 4x1	210c	211c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
231	WS.211d	JYTY 4x1	211c	211d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
232	WS.213b	JYTY 4x1	211d	213b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
233	WS.214d	JYTY 4x1	213b	214d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
234	WS.214c	JYTY 4x1	214d	214c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
235	WS.215c	JYTY 4x1	214c	215c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
236	WS.215d	JYTY 4x1	215c	215d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
237	WS.217d	JYTY 4x1	215d	217d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
238	WS.217c	JYTY 4x1	217d	217c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
239	WS.218c	JYTY 4x1	217c	218c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
240	WS.218d	JYTY 4x1	218c	218d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
241	WS.1.03.2	JYTY 4x1	218d	1.03.2	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		44
242	WS.305c	JYTY 4x1	305d	305c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
243	WS.306c	JYTY 4x1	305c	306c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
244	WS.306d	JYTY 4x1	306c	306d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
245	WS.307a	JYTY 4x1	306d	307a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		25
246	WS.307b	JYTY 4x1	307a	307b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
247	WS.308a	JYTY 4x1	307b	308a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		5
248	WS.309c	JYTY 4x1	308a	309c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
249	WS.309d	JYTY 4x1	309c	309d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
250	WS.310d	JYTY 4x1	309d	310d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
251	WS.310c	JYTY 4x1	310d	310c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
252	WS.311c	JYTY 4x1	310c	311c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
253	WS.311d	JYTY 4x1	311c	311d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
254	WS.313b	JYTY 4x1	311d	313b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
255	WS.314d	JYTY 4x1	313b	314d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
256	WS.314c	JYTY 4x1	314d	314c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
257	WS.315c	JYTY 4x1	314c	315c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14



KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
258	WS.315d	JYTY 4x1	315c	315d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
259	WS.317d	JYTY 4x1	315d	317d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
260	WS.317c	JYTY 4x1	317d	317c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
261	WS.318c	JYTY 4x1	317c	318c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
262	WS.318d	JYTY 4x1	318c	318d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
263	WS.1.03.3	JYTY 4x1	318d	1.03.3	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		44
264	WS.405c	JYTY 4x1	405d	405c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
265	WS.406c	JYTY 4x1	405c	406c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
266	WS.406d	JYTY 4x1	406c	406d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
267	WS.407a	JYTY 4x1	406d	407a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		25
268	WS.407b	JYTY 4x1	407a	407b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
269	WS.408a	JYTY 4x1	407b	408a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		5
270	WS.409c	JYTY 4x1	408a	409c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
271	WS.409d	JYTY 4x1	409c	409d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
272	WS.410d	JYTY 4x1	409d	410d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
273	WS.410c	JYTY 4x1	410d	410c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
274	WS.411c	JYTY 4x1	410c	411c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
275	WS.411d	JYTY 4x1	411c	411d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
276	WS.413b	JYTY 4x1	411d	413b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
277	WS.414d	JYTY 4x1	413b	414d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
278	WS.414c	JYTY 4x1	414d	414c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
279	WS.415c	JYTY 4x1	414c	415c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
280	WS.415d	JYTY 4x1	415c	415d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
281	WS.417d	JYTY 4x1	415d	417d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
282	WS.417c	JYTY 4x1	417d	417c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
283	WS.418c	JYTY 4x1	417c	418c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
284	WS.418d	JYTY 4x1	418c	418d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
285	WS.1.03.4	JYTY 4x1	418d	1.03.4	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		42
286	WS.521a	JYTY 4x1	522a	521a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
287	WS.520a	JYTY 4x1	521a	520a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		8
288	WS.519a	JYTY 4x1	520a	519a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
289	WS.518a	JYTY 4x1	519a	518a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
290	WS.517a	JYTY 4x1	518a	517a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
291	WS.516a	JYTY 4x1	517a	516a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
292	WS.515a	JYTY 4x1	516a	515a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
293	WS.514a	JYTY 4x1	515a	514a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
294	WS.513b	JYTY 4x1	514a	513b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		12
295	WS.1.01.1	JYTY 4x1	513b	1.01.1	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		40

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
296	WS.p1.01.1	JYTY 4x1	RM1	p1.01.1	Komunikace venkovních jednotek chlazení		14
297	WS.p1.03.1	JYTY 4x1	p1.01.1	p1.03.1	Komunikace venkovních jednotek chlazení		11
298	WS.p1.03.2	JYTY 4x1	p1.03.1	p1.03.2	Komunikace venkovních jednotek chlazení		11
299	WS.p1.03.3	JYTY 4x1	p1.03.2	p1.03.3	Komunikace venkovních jednotek chlazení		11
300	WS.p1.03.4	JYTY 4x1	p1.03.3	p1.03.4	Komunikace venkovních jednotek chlazení		11
301	WS.p1.04.1	JYTY 4x1	p1.03.4	p1.04.1	Komunikace venkovních jednotek chlazení		30
302	WS.p1.01	JYTY 4x1	RM1	p1.01	Komunikace VZT jednotek		25
303	WS.p1.02.1	JYTY 4x1	RM1	p1.02.1	Komunikace VZT jednotek		17
304	WS.p1.02.2	JYTY 4x1	p1.2.1	p1.02.2	Komunikace VZT jednotek		9
305	WS.p1.02.3	JYTY 4x1	p1.2.2	p1.02.3	Komunikace VZT jednotek		9
306	WS.p1.02.4	JYTY 4x1	p1.2.3	p1.02.4	Komunikace VZT jednotek		9
307	WS.1.01_KL.1	JYTY 4x1	RM1	1.01_KL.1	Klapka VZT 1.01		25
308	WS.1.01_KL.2	JYTY 4x1	RM1	1.01_KL.2	Klapka VZT 1.01		25
309	WS.1.01_KL.3	JYTY 4x1	RM1	1.01_KL.3	Klapka VZT 1.01		25
310	WS.1.01_KL.4	JYTY 4x1	RM1	1.01_KL.4	Klapka VZT 1.01		25
311	WS.1.01_TV	JYTY 4x1	RM1	1.01_TV	Trojcestný ventil VZT 1.01		25
312	WS.1.01_TS.1	JYTY 4x1	RM1	1.01_TS.1	TS VZT 1.01		25
313	WS.ELEM_TS.1	JYTY 4x1	RM1	ELEM_TS.1	Měření el. energie v trafostanici DS Břeclav		100
314	WS.ELEM_FVE.1	JYTY 4x1	RM1	ELEM_FVE.1	Měření el. energie z FVE		100
<b>Komunikace ethernet</b>							
301	WS.1.04	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	104b	1.04	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		77
302	WS.p1.04	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	RM1	p1.04	Komunikace venkovní jednotky chlazení		30
303	WS.105a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	104c	105a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		7
304	WS.106c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	105a	106c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		21
305	WS.106d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	106c	106d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
306	WS.107a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	106d	107a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		25
307	WS.107b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	107a	107b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
308	WS.108a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	107b	108a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		5
309	WS.109c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	108a	109c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
310	WS.109d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	109c	109d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
311	WS.110d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	109d	110d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		20
312	WS.110c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	110d	110c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
313	WS.111c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	110c	111c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		20
314	WS.111d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	111c	111d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
315	WS.112a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	111d	112a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		16
316	WS.113b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	112a	113b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		11
317	WS.114d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	113b	114d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		20

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
318	WS.114c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	114d	114c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
319	WS.115c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	114c	115c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		17
320	WS.115d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	115c	115d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
321	WS.117d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	115d	117d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		17
322	WS.117c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	117d	117c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
323	WS.118c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	117c	118c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
324	WS.118d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	118c	118d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
325	WS.1.03.1	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	118d	1.03.1	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		45
326	WS.OV104b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	104b	OV104b	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		6
327	WS.OV104c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	104c	OV104c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
328	WS.OV105a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	105a	OV105a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
329	WS.OV106c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	106c	OV106c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
330	WS.OV106d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	106d	OV106d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
331	WS.OV107a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	107a	OV107a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
332	WS.OV107b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	107b	OV107b	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
333	WS.OV108a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	108a	OV108a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
334	WS.OV109c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	109c	OV109c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
335	WS.OV109d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	109d	OV109d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
336	WS.OV110d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	110d	OV110d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
337	WS.OV110c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	110c	OV110c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
338	WS.OV11c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	111c	OV11c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
339	WS.OV111d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	111d	OV111d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
340	WS.OV112a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	112a	OV112a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
341	WS.OV113b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	113b	OV113b	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
342	WS.OV114d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	114d	OV114d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
343	WS.OV114c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	114c	OV114c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
344	WS.OV115c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	115c	OV115c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
345	WS.OV115d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	115d	OV115d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
346	WS.OV117d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	117d	OV117d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
347	WS.OV117c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	117c	OV117c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
348	WS.OV118c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	118c	OV118c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
349	WS.OV118d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	118d	OV118d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
350	WS.205c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	205d	205c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
351	WS.206c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	205c	206c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
352	WS.206d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	206c	206d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
353	WS.207a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	206d	207a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		25
354	WS.207b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	207a	207b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
355	WS.208a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	207b	208a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		5

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
356	WS.209c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	208a	209c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
357	WS.209d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	209c	209d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
358	WS.210d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	209d	210d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
359	WS.210c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	210d	210c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
360	WS.211c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	210c	211c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
361	WS.211d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	211c	211d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
362	WS.213b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	211d	213b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
363	WS.214d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	213b	214d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
364	WS.214c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	214d	214c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
365	WS.215c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	214c	215c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
366	WS.215d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	215c	215d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
367	WS.217d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	215d	217d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
368	WS.217c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	217d	217c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
369	WS.218c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	217c	218c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
370	WS.218d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	218c	218d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
371	WS.1.03.2	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	218d	1.03.2	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		44
372	WS.OV205d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	205d	OV205d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
373	WS.OV205c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	205c	OV205c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
374	WS.OV206c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	206c	OV206c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
375	WS.OV206d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	206d	OV206d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
376	WS.OV207a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	207a	OV207a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
377	WS.OV207b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	207b	OV207b	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
378	WS.OV208a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	208a	OV208a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
379	WS.OV209c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	209c	OV209c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
380	WS.OV209d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	209d	OV209d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
381	WS.OV210d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	210d	OV210d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
382	WS.OV210c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	210c	OV210c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
383	WS.OV211c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	211c	OV211c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
384	WS.OV211d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	211d	OV211d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
385	WS.OV213b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	213b	OV213b	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
386	WS.OV214d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	214d	OV214d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
387	WS.OV214c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	214c	OV214c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
388	WS.OV215c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	215c	OV215c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
389	WS.OV215d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	215d	OV215d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
390	WS.OV217d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	217d	OV217d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
391	WS.OV217c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	217c	OV217c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
392	WS.OV218c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	218c	OV218c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
393	WS.OV218d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	218d	OV218d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
394	WS.305c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	305d	305c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
395	WS.306c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	305c	306c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
396	WS.306d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	306c	306d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
397	WS.307a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	306d	307a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		25
398	WS.307b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	307a	307b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
399	WS.308a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	307b	308a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		5
400	WS.309c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	308a	309c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
401	WS.309d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	309c	309d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
402	WS.310d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	309d	310d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
403	WS.310c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	310d	310c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
404	WS.311c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	310c	311c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
405	WS.311d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	311c	311d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
406	WS.313b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	311d	313b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
407	WS.314d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	313b	314d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
408	WS.314c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	314d	314c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
409	WS.315c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	314c	315c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
410	WS.315d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	315c	315d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
411	WS.317d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	315d	317d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
412	WS.317c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	317d	317c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
413	WS.318c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	317c	318c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
414	WS.318d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	318c	318d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
415	WS.1.03.3	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	318d	1.03.3	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		44
416	WS.OV305d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	305d	OV305d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
417	WS.OV305c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	305c	OV305c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
418	WS.OV306c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	306c	OV306c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
419	WS.OV306d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	306d	OV306d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
420	WS.OV307a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	307a	OV307a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
421	WS.OV307b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	307b	OV307b	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
422	WS.OV308a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	308a	OV308a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
423	WS.OV309c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	309c	OV309c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
424	WS.OV309d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	309d	OV309d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
425	WS.OV310d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	310d	OV310d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
426	WS.OV310c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	310c	OV310c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
427	WS.OV311c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	311c	OV311c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
428	WS.OV311d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	311d	OV311d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
429	WS.OV313b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	313b	OV313b	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
430	WS.OV314d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	314d	OV314d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
431	WS.OV314c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	314c	OV314c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
432	WS.OV315c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	315c	OV315c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
433	WS.OV315d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	315d	OV315d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
434	WS.OV317d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	317d	OV317d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
435	WS.OV317c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	317c	OV317c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
436	WS.OV318c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	318c	OV318c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
437	WS.OV318d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	318d	OV318d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
438	WS.405c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	405d	405c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
439	WS.406c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	405c	406c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
440	WS.406d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	406c	406d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
441	WS.407a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	406d	407a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		25
442	WS.407b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	407a	407b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
443	WS.408a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	407b	408a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		5
444	WS.409c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	408a	409c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
445	WS.409d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	409c	409d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
446	WS.410d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	409d	410d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
447	WS.410c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	410d	410c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
448	WS.411c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	410c	411c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
449	WS.411d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	411c	411d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
450	WS.413b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	411d	413b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
451	WS.414d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	413b	414d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		19
452	WS.414c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	414d	414c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
453	WS.415c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	414c	415c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
454	WS.415d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	415c	415d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
455	WS.417d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	415d	417d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
456	WS.417c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	417d	417c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
457	WS.418c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	417c	418c	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		14
458	WS.418d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	418c	418d	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		3
459	WS.1.03.4	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	418d	1.03.4	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		42
460	WS.OV405d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	405d	OV405d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
461	WS.OV405c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	405c	OV405c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
462	WS.OV406c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	406c	OV406c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
463	WS.OV406d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	406d	OV406d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
464	WS.OV407a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	407a	OV407a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
465	WS.OV407b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	407b	OV407b	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
466	WS.OV408a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	408a	OV408a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
467	WS.OV409c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	409c	OV409c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
468	WS.OV409d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	409d	OV409d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
469	WS.OV410d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	410d	OV410d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
470	WS.OV410c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	410c	OV410c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
471	WS.OV411c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	411c	OV411c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
472	WS.OV411d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	411d	OV411d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
473	WS.OV413b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	413b	OV413b	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
474	WS.OV414d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	414d	OV414d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
475	WS.OV414c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	414c	OV414c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
476	WS.OV415c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	415c	OV415c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
477	WS.OV415d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	415d	OV415d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
478	WS.OV417d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	417d	OV417d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
479	WS.OV417c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	417c	OV417c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
480	WS.OV418c	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	418c	OV418c	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
481	WS.OV418d	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	418d	OV418d	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
482	WS.521a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	522a	521a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
483	WS.520a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	521a	520a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		8
484	WS.519a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	520a	519a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
485	WS.518a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	519a	518a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
486	WS.517a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	518a	517a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
487	WS.516a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	517a	516a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
488	WS.515a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	516a	515a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
489	WS.514a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	515a	514a	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		6
490	WS.513b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	514a	513b	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		12
491	WS.1.01.1	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	513b	1.01.1	Komunikace vnitřních jednotek chlazení		40
492	WS.OV522a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	522a	OV522a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
493	WS.OV521a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	521a	OV521a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
494	WS.OV520a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	520a	OV520a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
495	WS.OV519a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	519a	OV519a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
496	WS.OV518a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	518a	OV518a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
497	WS.OV517a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	517a	OV517a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
498	WS.OV516a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	516a	OV516a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
499	WS.OV515a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	515a	OV515a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
500	WS.OV514a	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	514a	OV514a	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
501	WS.OV513b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	513b	OV513b	Ovládání vnitřních jednotek chlazení ovladačem v místn.		4
502	WS.p1.01.1	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	RM1	p1.01.1	Komunikace venkovních jednotek chlazení		14
503	WS.p1.03.1	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	p1.01.1	p1.03.1	Komunikace venkovních jednotek chlazení		11
504	WS.p1.03.2	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	p1.03.1	p1.03.2	Komunikace venkovních jednotek chlazení		11
505	WS.p1.03.3	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	p1.03.2	p1.03.3	Komunikace venkovních jednotek chlazení		11
506	WS.p1.03.4	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	p1.03.3	p1.03.4	Komunikace venkovních jednotek chlazení		11
507	WS.p1.04.1	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	p1.03.4	p1.04.1	Komunikace venkovních jednotek chlazení		30

KABELOVÁ LISTINA  
revize 0

část - MĚŘENÍ A REGULACE

č.	Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka
508	WS.p1.01	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	RM1	p1.01	Komunikace VZT jednotek		25
509	WS.p1.02.1	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	RM1	p1.02.1	Komunikace VZT jednotek		17
510	WS.p1.02.2	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	p1.2.1	p1.02.2	Komunikace VZT jednotek		9
511	WS.p1.02.3	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	p1.2.2	p1.02.3	Komunikace VZT jednotek		9
512	WS.p1.02.4	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	p1.2.3	p1.02.4	Komunikace VZT jednotek		9
513	WS.A107b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	RM1	A107b	Čidlo CO <sub>2</sub>		34
514	WS.A207b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	RM1	A207b	Čidlo CO <sub>2</sub>		31
515	WS.A307b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	RM1	A307b	Čidlo CO <sub>2</sub>		28
516	WS.A407b	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	RM1	A407b	Čidlo CO <sub>2</sub>		25
517	WS.ELEM_TS.2	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	RM1	ELEM_TS.2	Měření el. energie v trafostanici DS Břeclav		100
518	WS.ELEM_FVE.2	SOLARIX kabel, CAT5E, FTP LSOH, drát	RM1	ELEM_FVE.2	Měření el. energie z FVE		100
<b>Poznámka:</b>							
Typ kabelu se může změnit dle konkrétních výrobku v realizaci							