



## LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.01	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL ADISA ADI CD 120, 39,0 – 120,0 kW	2
1.02	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL FERROLI QUADRIFOGLIO B 125, 22,5 – 114,0 kW	2
1.03	KOGENERAČNÍ JEDNOTKA EPP–GEN–30, TEPELNÝ VÝKON 61,6 kW	1
5.01	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK PRO TOPNOU VODU FE AKU ST 1500 I.	1
5.02	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK PRO TEPLOU VODU FE AKU TUV 1000 I.	1
6.01	EXPANZNÍ NÁDOBY O CELKOVÉM OBJEMU 740 I.	1
9.01	ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČ PRO 5 TOPNÝCH VĚTVÍ	1

VEŠKERÁ ZAŘÍZENÍ V TABULCE JSOU STÁVAJÍCÍ

## LEGENDA POTRUBÍ

	TOPNÁ VODA PŘÍVOD
	TOPNÁ VODA VRAT
	STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VODA PŘÍVOD
	STÁVAJÍCÍ TOPNÁ VODA VRAT
	STÁVAJÍCÍ EXPANZNÍ POTRUBÍ
	STÁVAJÍCÍ STUDENÁ PITNÁ VODA
	STÁVAJÍCÍ TEPLÁ VODA
	STÁVAJÍCÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY

## LEGENDA MĚŘENÍ A REGULACE

	ROZVADĚČ MaR – STÁVAJÍCÍ
	TRASA MaR
	CO

autorizační razítko		pare	revize	-	
±0,000 = 158,74 m.n.m					
autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)		
Ing. Martin Fojtík		Ing. arch. Jan Snášel	Pavel Příbyl		
investor		Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby		ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce			Domov seniorů Břeclav		
stavební objekt			SO01d		
část projektu			D.1.4.5. Měření a regulace		
název výkresu			Půdorys kotelný		
			LIVINGSTAV		
			Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058		
			VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DÍLEŽNĚM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BYT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ		
			stupeň	DPS	
			číslo zakázky	L22 230	
			datum	6/2022	
			formát	630x297	
			měřítko	číslo výkresu	
			1:100	D.1.4.5.6	