KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

BŘECLAV		
2581/44		
(2)	(3)	(4)
6.97		

DS5

BŘECLAV
2581/44
(6)
5.18

DS6

BŘECLAV
2581/44
(8)
7.47

DS7

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) DN150–PVC SN8–6.97
(2) STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÝ POVRCH
(3) STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÝ POVRCH
(4) STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÝ POVRCH
(5) DN150–PVC SN8–5.18
(6) STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÝ POVRCH
(7) STÁVAJÍCÍ NEZPEVNĚNÝ POVRCH
(8) DN150–PVC SN8–7.47

SMĚROVÉ POMĚRY

PODÉLNÝ PROFIL NAPOJENÍ SVODU DS5
1:250/100



HLOUBKA VÝKOPU	1.25	1.25	1.23	1.22	1.20
KÓTA VÝKOPU	157.05	157.06	157.08	157.09	157.12
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.10	1.09	1.08	1.07	1.05
KÓTA DNA POTRUBÍ	157.20	157.21	157.23	157.25	157.27
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	158.30	158.30	158.31	158.31	158.32

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[promile]–DÉLKA[m]

(1)
10.0–6.97

PODÉLNÝ PROFIL NAPOJENÍ SVODU DS6
1:250/100



HLOUBKA VÝKOPU	1.20	1.20	1.20
KÓTA VÝKOPU	157.10	157.25	157.25
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.05	1.05	1.05
KÓTA DNA POTRUBÍ	157.25	157.41	157.41
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	158.30	158.46	158.46

(5)
30.3–5.18

PODÉLNÝ PROFIL NAPOJENÍ SVODU DS7
1:250/100



HLOUBKA VÝKOPU	1.22	1.20	1.20
KÓTA VÝKOPU	157.28	157.36	157.36
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.06	1.05	1.05
KÓTA DNA POTRUBÍ	157.44	157.51	157.51
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	158.50	158.56	158.56

(7)
10.0–7.47

POZNÁMKA

Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle podkladů správců sítí. Stavebník nebo jím pověřená osoba jsou povinni si jejich přesnou polohu nechat vytyčit přímo v terénu a vytyčenou polohu a hloubku ověřit kopanými sondami. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.

autorizační razítko	paré	revize	-

±0,000 = 158,74 m.n.m

-

autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval
Ing. Ivo Morawitz	Tomáš Langer	Tomáš Koudelka

LIVINGSTAV
Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno,
www.livingstav.cz, info@livingstav.cz,
+420 543 215 155, +420 543 215 058

VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ

investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav		
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108		
název akce	Domov seniorů Břeclav	stupeň	DPS
		číslo zakázky	L22 230
		datum	6/2022
stavební objekt	SO01a, SO01b, SO02a	formát	3 x A4
část projektu	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	měřítko	číslo výkresu
název výkresu	Podélné profily napojení svodů DS5-DS7	1:250/100	D.1.4.1-29