



autorizační razítko	pare	revize	0
---------------------	------	--------	---

$\pm 0,000 = 158,74 \text{ m.n.m}$



autorizovaná osoba	autor projektu	vypracoval(a)	<div>LIVINGSTAV</div> <div>Ateliér: Sovinec 26, 639 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 543 215 155, +420 543 215 058</div> <div>VEŠKERÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPIOVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ</div>	
Ing. Milan Hošek	Ing. arch. Jan Snášel	Bc. Drahomír Přikryl		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			
místo stavby	ul. Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3; k.ú. Břeclav [613584]; parc. č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108			
název akce	Domov seniorů Břeclav		stupeň	DPS
			číslo zakázky	L22 230
stavební objekt	SO01a		datum	11/2022
			formát	A4
část projektu	D.1.4.6 Silnoproud, ven. osvětlení, FVE a elektrotechnika vč. ochrany před bleskem		měřítko	číslo výkresu
název výkresu	SCHEMA ROZVADĚČE RA.1			D.1.4.6.12

ROZVADĚČ RA.1



- OZNAČENÍ ROZVADĚČE:

- ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

- FREKVENCE A TOLERANCE:

- PŘÍVODY:

- VÝVODY:

- STŘEDNÍ VODIČ:

- MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:

- MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:

- MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:

- MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:

- PROSTŘEDÍ:

- CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:

- NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:

- BARVA:

- JAZYK:

- POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:

- ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:

- UMÍSTĚNÍ:

- TYP ROZVADĚČE:

- ÚDRŽBA:
- RA.1

3/N/PE ~ 400/230 V, 50 Hz
1/N/PE ~ 230V/50 V, 50 Hz

-1, +1 %

SPODEM, VRCHEM

VRCHEM

ANO

13,4 kA

40 °C

+5 °C

80 %

VNITŘNÍ, SUCHÉ

IP40 / IP20

NE

RAL 9010

ČEŠTINA

0

-

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ

-

PRAVIDELNÁ

POZNÁMKY:

- stávající rozvaděč bude doplněn o vyznačené vývody a prvky
- přístroje v rozvaděčích jsou uvedeny jako referenční typy navržené kvality
- rozvaděč je proveden v normálním provedení s požární odolností
- ponechána rezerva rozvaděče 30%

STAVBA: DS Břeclav			NÁZEV VÝKRESU: SCHEMA ROZVADĚČE RA.1		INVESTOR: DS Břeclav	
KÓDOVÉ OZNAČENÍ VÝKRESU: D.1.4.6.12				LIST Č.: 1 z 11	REVIZE: 00	
REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POPIS		
00	11/2022	Bc. Drahomír Přikryl	Ing. Milan Hošek	DPS		

