



HZSBX009MCCB



## Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Břeclav

Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav

Č. j.: HSBM- 6872-4/2022  
Datum: 14. 10. 2022  
Vyřizuje: por. Ing. Michal Kouřilek  
Tel.: 950 615 126  
E-mail: michal.kourilek@firebrno.cz  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 1/PD

Adresát:  
LIVINGSTAV s.r.o.  
Hybešova 726/42  
602 00 Brno

### KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

**Název stavby:**

Domov seniorů Břeclav

**Místo stavby:**

Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

k. ú.: Břeclav, parc. č. 2581/44, 3724/1, parc. č. st. 3361, 4108

**Stavebník:**

Město Břeclav, IČO 00283061, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: *LIVINGSTAV - Ing. Mojmír Slepánek*

ověřil: *Ing. arch. Jan Snášel, ČKA 04386*

datum: 6/2022

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JMK“) obdržel dne 7. 9. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

#### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS JMK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

### **Odůvodnění:**

HZS JMK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:

název: *Domov seniorů Břeclav*

vypracoval a ověřil: *Bc. Zbyněk Tuček, ČKAIT 0013446*

datum: *červen 2022*

Popis stavby:

*Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu domova seniorů tvořeného budovami A, B, C, D a E. Stavebními úpravami se jedná např. o nástavbu 5.NP budovy A, o přístavbu evakuačního výtahu k budově A, změny vnitřních dispozic v budově A, B a C, vytvoření nových chráněných únikových cest v budově A, B a C, vytvoření evakuačních výtahů v budově A, B a C, instalace elektrické požární signalizace v budově A, B a C, apod.*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JMK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS JMK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Domov seniorů Břeclav a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění:**

HZS JMK neuplatňuje k dokumentaci žádné požadavky, avšak upozorňuje, že dle nám známých stacionárních, geograficky definovatelných zdrojů ohrožení se předmětná lokalita nachází v oblasti, která je ohrožena zvláštní povodní pod vodním dílem Nové Mlýny.

Předložená dokumentace dále splňuje základní požadavky ochrany obyvatelstva. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodlo pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení tak, jak je ve výroku uvedeno.

HZS JMK vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 10 odst. 6
- Vyhláška č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, § 22
- Havarijní plán Jihomoravského kraje
- Gisové vrstvy záplavového území při zvláštní povodni pod vodním dílem Nové Mlýny.

## **Závěr**

HZS JMK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

Otisk úředního razítka

por. Ing. Michal Kouřilek  
referent  
úřední osoba