



Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

LIVINGSTAV s.r.o.

Sovinec 26

639 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

JEDNACÍ ČÍSLO

POZ-2022-004307

VYŘIZUJE

Šnajdr Miroslav

DATUM

18.10.2022

Břeclav - Na Pěšině 2842/13 - domov seniorů Břeclav

Název projektu: **Domov seniorů Břeclav**

Místo stavby: Břeclav, Na Pěšině 2842/16, parc.č. 2581/44, 3361, 3724/1, 4108, k.ú. Břeclav

Investor: Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Zpracovatel PD: LIVINGSTAV s.r.o., Sovinec 26, 639 00 Brno

Vyřizuje: Ing. arch. Jan Snášel, tel. 724 279 799

Stupeň PD: změna dokončené stavby

Předložená PD řeší změny na stávajícím domově seniorů.

Navržené změny:

SO 01a - nástavba objektu o 1 podlaží, které bude schované v mansardové střeše.

SO 01b - spojovací krček mezi objekty A a C - nástavba o 1 podlaží s plochou střechou.

SO 01c - změna užívání

SO 02a - přístavba evakuačního výtahu k objektu A

SO 02b - přístavba evakuačního schodiště k objektu C

SO 03 - oprava a výstavba areálových zpevněných ploch a nového sjezdu

IO 01 - výstavba nové distribuční trafostanice a připojení

Změny dle PD se vodovodní ani kanalizační přípojky nedotknou.


Odvod a likvidace srážkových vod zůstává beze změn.

Navrženou trasou přívodního kabelu VN dojde ke křížení stávající vodovodní přípojky pro objekt Domova seniorů.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen VaK Břeclav, a.s.) **vydává** k předložené dokumentaci **následující stanovisko:**

1. Před zahájením zemních prací pro uložení kabelu VN požadujeme v předpokládaném místě křížení se stávající vodovodní přípojkou DN 100 její potrubí vytyčit za účasti zástupce střediska vodovodů Břeclav, se sídlem v areálu ČOV Břeclav, ulice Bratislavská č.p. 3587, Břeclav, tel. 519 304 670, případně i vlastníka vodovodní přípojky a v průběhu stavby toto zařízení respektovat dodržením ČSN 73 6005 a chránit před možným poškozením.

2. Současně je nutno vytyčit stávající elektrokabel pro napájení ČSOV v ul. Na Ostrově, který je v majetku spol. VaK Břeclav, a.s. Vytyčení proběhne za účasti zástupce střediska kanalizací, se sídlem v areálu ČOV Břeclav, ulice Bratislavská č.p. 3587, Břeclav, tel. 736 624 356.
3. Vytyčení lze objednat na tel. 519 304 671 a 519 304 672.
4. Před záhozem nové přípojky VN bude přizván pracovník střediska vodovodů, ke kontrole křížení s vodovodní přípojkou a zást. stř. kanalizací ke kontrole souběhu s elektrokabelem. O kontrolách bude pořízen písemný záznam.
5. Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s aktuálním obsahem vyjádření VaK Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou dotčené vodovodní přípojky a elektrokabelu.
6. S vydáním společného povolení pro stavbu " Domov seniorů Břeclav" za předpokladu dodržení výše uvedených požadavků **souhlasíme.**
7. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 2 roky od data vystavení.


Milan Vojta, MBA, M.A.
ředitel akciové společnosti



Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23
690 02 Břeclav

⑥