

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 9 ZE DNE 30. 6. 2023

ZADAVATEL:

Sídlem:

IČO:

Město Břeclav

náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

002 83 061

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlem:

IČO:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce Domova seniorů Břeclav“, ev. č. VVZ: Z2023-022288

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení č. 1:

Dotaz:

V zadávacím VV MaR chybí položky pro:

- Výrobní dokumentaci
- Dokumentaci skutečného provedení
- VRN (doprava, inženýring, ZS+energie)

Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění chybějících položek do zadávacího VV oboru MaR.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr.

Vysvětlení č. 2:

Dotaz:

Ve VV „Příloha 3b ZD Soupis prací a výkaz výměr VZD8“ je položka:

116	151101311R00	A.1.4.1.1.01_005	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	63,990
-----	--------------	------------------	---	----	--------

K čemu se tato položka vztahuje? Žádné zřízení rozepření se zde nevyskytuje.

Totéž položky

459	151101311R00	A.2.4.1.1.01_009	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m. s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	149,312
-----	--------------	------------------	--	----	---------

685	151101311R00	A.2.4.1.20.01_007	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	81,424
2116	151101311R00	A.3.4.1.1.01_004	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	35,280

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr.

Vysvětlení č. 3:

Dotaz:

Ve VV „Příloha 3b ZD Soupis prací a výkaz výměr VZD8“ je přidána položka:

1221	XAD_003	Záložní zdroj UPS UPS pro: -2 x výtah srekuperací -á 10kW, 12,9A/19,9A, 400V; -4 x ventilátor -á 370W, 400V; -2 x ventilátor-á750W, 400V; -2 x ventilátor -á 1,5kW, 400V elektrické parametry: vstup: 3x400V, +-10%, L1, L2, L3, N, PE; výstup: 3x400V, +-10%, U, V, W, No, PE, RPO; výkon zdroje 40 kVA; Doba zálohy 60 minut; Ztrátový výkon: 30W/230kWh/rok v pohotovostním režimu	ks	1,000
------	---------	---	----	-------

Dle informací od specializované firmy dodávající zdroje UPS, je připojení výtahu s rekuperací značně problémové, protože záložní zdroje UPS jsou v současné době jednosměrná zařízení, která neumí zpětně přijmout vyrobenou energii. Tato vyrobená energie je složitě vedena do výkonových odporů, kde je ve formě vyzářeného tepla spotřebována. Navíc je nutno toto vyzářené teplo uchládit, což ve výsledku nese zvýšenou spotřebu el. energie

Žádáme o úpravu požadavků.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, s odstraněním požadavku na rekuperaci.

Vysvětlení č. 4:

Dotaz:

Ve VV „Příloha 3b ZD Soupis prací a výkaz výměr VZD8“ je položka:

333	P6b	Okno otvíravé a výklopné, s fixní částí Otvor: 1660/2490 mm Další specifikace viz D1.1.33 Výpis plastových výplní otvorů	ks	1,000
-----	-----	--	----	-------

Zde byla upravena výška – zřejmě má být včetně rozšiřovacího profilu. Dle výpisu však P6b má mít výšku 2345+150=2495 mm.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do 14. 7. 2023 do 14:00 hodin.**

Zadavatel upozorňuje, že součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený výkaz výměr – dodavatelé jsou povinni při nacenění nabídky vycházet z tohoto aktuálního výkazu výměr.

Přílohy:

- 1) *Aktualizovaná příloha č. 3 ZD: Příloha 3b ZD_Soupis prací a vykaz výměr_VZD9.xls*

S pozdravem

Mgr. Mária Kopecká, advokátka
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,
osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností