


R1



1/18TE  
IP65  
PLAST NA POVRCH  
HLOUBKA 148mm

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI  
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI  
POSPOJOVÁNÍM

## PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S

$$P_{\text{inst}} = 5 \text{ kW} \quad P_{\text{souč}} = 3 \text{ kW}$$

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ DLE PŘÍLOHY Č.12, VYHL. 405/2017Sb.

Zodp.projekant	TŮMA Václav	<b>Václav Tůma</b> • IČO 608 64 362 • DIČ CZ 480615077 Jaromíra Malého 2014 39701 Přisek, tel. 605 825 596	
Projektant			
Kreslil			
Akce: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka č.p. 42/3, 69002 Břeclav ENI Charvátská Nová Ves, oplocení hřiště, přístupový chodník, elektro, kolna, dešťová kanalizace + vsakování D1.4 – Silnoproudá elektrotechnika, elektron. komunikace, měření a regulace		Formát:	2A4
Název výkresu : Venkovní rozvody		Stupeň projektu:	DSP
		Datum vyhotovení :	01/2022
		Zakázka číslo:	040122
		Měřítko:	1:250
			<b>2</b>