

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>Multifunkční hřiště - Charvátská Nová Ves</b> |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |                                                  |
| Název:                                | <b>Tereza Břeclav, příspěvková organizace</b>    |
| Sídlo:                                | <b>Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav</b>         |
| IČO:                                  | <b>13691163</b>                                  |
| DIČ:                                  | <b>CZ13691163</b>                                |
| 1.3. Druh veřejné zakázky:            | <b>Veřejná zakázka na stavební práce</b>         |
| 1.4. Druh zadávacího řízení:          | <b>Zjednodušené podlimitní řízení</b>            |

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel ve stanovené lhůtě toto vysvětlení k zadávacím podmínkám podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.breclav.eu/> pod shora uvedeným názvem veřejné zakázky.

## 2. DOTAZY

2.1. Ve výkazu výměr je pouze výška umělého trávníku 15 mm. Další technická data nejsou požadována? (počet vpichů, síla vlasu)

2.2. Ve výkazu výměr v položce č. 15 D+M umělá tráva III generace tl. 15mm + vsyp je výměra 1200 m<sup>2</sup>, samotné hřiště má výměru 892 m<sup>2</sup>. Těch zbývajících 308m<sup>2</sup> se bude pokládat kde?

2.3. U položky č. 16 D+m lajnování hřiště je potřeba vědět jaké sporty budete požadovat nalajnovat, aby bylo možné položku nacenit.

2.4. V objektu SO 01 Hřiště je položka 22 - vybavení hřiště. Prosím o bližší specifikaci vybavení (počet, síť atd.).

2.5. Výkaz výměr neobsahuje vzorce. Žádáme zadavatele o nápravu.

2.6. Existuje rozpor v PD ohledně finálního sportovního umělého povrchu. V PD je uvedeno PP systémová deska s minerálními plnivý 439 g deska 12,3 mm, ve VV je uvedeno D+M umělá tráva III generace tl. 15mm + vsyp. Co platí? Pokud platí umělá tráva, upozorňujeme zadavatele, že se jedná zřejmě o překlep a požadavek je na umělou travu II. generace. Žádáme o potvrzení.

2.7. Co vše je předmětem plnění u položky níže? Žádáme zadavatele o detailní specifikaci a seznam požadovaných dodávek - 52 SUB 021003 Osvětlení - 4x osvětlovací stožáry vč. základových patek a připojení sada 1,000

### **3. ODPOVĚDI**

**3.1.** Zadavatel nespecifikuje další bližší technická data.

**3.2.** Celková výměra hřiště činí 892 m<sup>2</sup>. V tomto smyslu je také upraven soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

**3.3.** Zadavatel předpokládá využití na malou kopanou, basketbal, volejbal, nohejbal a tenis.

**3.4.** Zadavatel stanovuje následující bližší vybavení:

basketbalový koš – 2 x

sloupky na tenis – 2 ks (nebo-li jedna sada) + 1 x síť

sloupky nohejbal/volejbal - 1 sada + 1x síť

**3.5.** Zadavatel odkazuje dodavatele na aktuální soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

**3.6.** Zadavatel požaduje D+M umělá tráva III. generace tl. 15mm + vsyp.

**3.7.** Zadavatel vysvětlil uvedenou položku ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, na které tímto odkazuje.

**S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

**Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do 13.10.2023 do 08:00 hodin.**

**Zadavatel upozorňuje, že součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je upravený výkaz výměr jako příloha č. 1.**

**Dodavatelé jsou povinni při nacenění nabídky vycházet z tohoto aktuálního výkazu výměr uvedeného v příloze č. 1.**

Přílohy:

- 1) Aktualizovaná příloha č. 1 zadávací dokumentace: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - NOVÝ.xls

V Břeclavi 05.10.2023

Tereza Břeclav, příspěvková organizace  
Ing. Radek Hrdina v.r.