

Zakázka:

„CYKLOSTEZKA UL. BRATISLAVSKÁ - UL. NA ZAHRADÁCH ÚSEK III – I. ČÁST“
„REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA ULICI BRATISLAVSKÉ V BŘECLAVI,“
„BŘECLAV - UL. MLÁDEŽNICKÁ, KOMUNIKACE, CHODNÍK A PODÉLNÉ STÁNÍ“

Zadavatel:

Město Břeclav

Sídlem: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

IČ: 00283061

Stat. zástupce: Bc. Svatopluk Pěček

Zastupce zadavatele: Ing. Libor Stránský

Věc:

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Zadavatel v rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržel následující dotazy:
(dotazy jsou uvedeny *kurzívou* / odpovědi **tučně**)

Dotaz č.1

Ve VV u cyklostezky máte ACO 11 a ACL 16 z modifikovaného asfaltu. Oproti tomu v PD jsou asfalty z nemodifikovaného asfaltu. Platí výkaz výměr?

Dále máte ve VV na komunikaci ul. Mládežnická asfalt ACL 16 modifikovaný, ale v PD je ACP 16 modifikovaný. Co platí?

Odpověď:

Všechny asfalty jsou navrženy z modifikovaného asfaltu. Na ulici Mládežnická je konstrukce komunikace navržena následovně.

Asfaltový beton modif. ACO 11+	50 mm
Spojovací asf. postřik	0,3 kg/m ²
Asfaltový beton modif. ACL 16+	60 mm
Spojovací asf. postřik	0,3 kg/m ²
Asfaltový beton modif. ACP 22+	90 mm
Infiltr. postřik	0,7 kg/m ²
SC C8/10 (směs stmelená cementem)	150 mm
Štěrkodrt' ŠDa fr. 0-32	200 mm
celkem	550 mm

Ostatní informace a skutečnosti uvedené v ZD zůstávají v platnosti. Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, **se lhůta pro podání nabídek** v souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení č. 1 **neprodluhuje**.

Sledujte profil zadavatele, kde jsou uvedeny aktuální informace k této veřejné zakázce:
<https://zakazky.breclav.eu/> .

V Břeclavi

Ing. Libor Stránský, smluvní zástupce zadavatele