

Vyřizuje: JUDr. Roland Vlašic

V Břeclavi 18.12.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace

1. Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce

Název:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO:	00283061
DIČ:	CZ00283061
Zastoupený:	Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou
Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ Břeclav, Na Valtické 31A
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádosti dodavatele ze dne 14.12.2023 o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel toto vysvětlení k zadávacím podmínkám podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.breclav.eu/> pod shora uvedeným názvem veřejné zakázky.

2. Dotazy

Ve výkresech rozvaděče není zakresleno zapojení a osazení přístrojů, je pouze uvedeno, jak má vypadat. Náplň rozvaděče není ani specifikována v položkách VV, nevíme tedy, co vše má obsahovat a jaká jsou zapojení, chybí materiál a práce pro část R1. Žádáme zadavatele o doplnění a upřesnění.

Dále je ve výkaze výměr položka níže, žádáme zadavatele o upřesnění.

64 Správný poplatek distributora sítě Soubor 1,000 0,00

3. Odpovědi

Osazení přístrojů obou rozvaděčů je patrné z výkresu IO-02.4. Přístroje, které se osazují do rozvaděče, jsou uvedené ve výpočtu – výpočet Břeclav_compressed.pdf, kde je i schéma zapojení těchto přístrojů.

Přístroje pro RS jsou ve výše uvedeném výpočtu, práce pro R1 je v položkách montáž (pol. 11 a 12 rozpočtu). Rozkreslené schéma rozvaděče R1 je uvedené v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Položka č. 64 je poplatek distributorovi sítě za připojení nového OM.

JUDr. Roland Vlašic v.r.