




Rozváděč	02RS02
Rozvodná soustava	3 NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-S
Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2	samočinným odpojením od zdroje
Typ	OCEP
Provedení	zapuštěný
Přívod / vývody	zdola / nahoru
Rozměr š x v x h [mm]	96 MODULŮ
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 40 / IP 20
Vnější vlivy (prostředí)	normální
Pi [kW]	11
Pm [kW]	7

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."


a)					
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA	
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK				
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK				
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
INVESTOR	Město Břeclav	DATUM 10/2023			
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav	ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY			
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI	Č. ZAK. 11210-003-001			
SO02 KRYTÝ BAZÉN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ ROZVÁDĚČ 02RS02		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101183			
		LISTŮ 1			POČET A4 5
		MĚŘÍTKO ---	POŘADOVÉ Č. 08		



OBVOD č.		01	01.1	01.2	02	02.1	02.2	03	04	05	06	07	07.1	07.2
Pi /kW/		0,3			0,3			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."


NÁZEV	ROZVÁDĚČ 02RS02		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
HP4-4-101183			
LISTŮ	05	LIST	02



OBVOD č.	08	08.1	08.2	09	09.1	09.2	10	10.1	10.2		11	12	13	14	15	
Pi /kW/	0,3			0,3			0,3				0,5	0,5	0,5			

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

NÁZEV			
ROZVÁDĚČ 02RS02			
HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK			
ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101183			
LISTŮ	05	LIST	03



OBVOD č.		21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34
Pi /kW/		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		0,4	0,4					

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."


NÁZEV

ROZVÁDĚČ 02RS02

**HUTNÍ
PROJEKT**
FRYDEK-MÍSTEK

ARCHIVNÍ ČÍSLO
HP4-4-101183

LISTŮ 05 LIST 04



OBVOD č.	51	52					71	72	73		81	82	83	84	85
Pi /kW/	0,4						2,0	2,0	2,0		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

NÁZEV	ROZVÁDĚČ 02RS02			
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	
			HP4-4-101183	
			LISTŮ	05
			LIST	05