


M1:50



M1:50

KOMINOVÁ ŠACHTA, VNITŘNÍ ROZMĚR 500x500, KOUŘOVOD DN350
ŠACHTA ZAČÍNÁ V ÚROVNI STROPU 1.PP PROSTUPEM 500x500

KOMÍN DN350 (POPSÁN V ŘEZU A-A):

PŘIPOJENÍ KOTLE 1A:

KOMINOVÁ VLOŽKA 0,95m(ZKRÁCENÁ NA MÍSTĚ)--DN200
KOLENO 85° S KONTROLNÍM OTVOREM--DN200
KOMINOVÁ VLOŽKA 0,45m(ZKRÁCENÁ NA MÍSTĚ)--DN200
KOLENO 30°--DN200
KOMINOVÁ VLOŽKA 0,95m(ZKRÁCENÁ NA MÍSTĚ)--DN200
REDUKCE EXCENTRICKÁ 200/350

PŘIPOJENÍ KOTLE 1B:

KOMINOVÁ VLOŽKA 0,95m(ZKRÁCENÁ NA MÍSTĚ)–DN200
KOLENO 85° S KONTROLNÍM OTVOREM–DN200
KOMINOVÁ VLOŽKA 0,95m(ZKRÁCENÁ NA MÍSTĚ)–DN200
KOLENO 45°–DN200
KOMINOVÁ VLOŽKA 0,45m(ZKRÁCENÁ NA MÍSTĚ)–DN200
REDUKCE EXCENTRICKÁ 200/350

PŘIPOJENÍ KOTLE 1C:

KOMINOVÁ VLOŽKA 0,95m(ZKRÁCENÁ NA MÍSTĚ)–DN200
KOLENO 85° S KONTROLNÍM OTVOREM–DN200
KOMINOVÁ VLOŽKA 0,95m(ZKRÁCENÁ NA MÍSTĚ)–DN200
KOLENO 45°–DN200
KOMINOVÁ VLOŽKA 0,45m(ZKRÁCENÁ NA MÍSTĚ)–DN200
REDUKCE EXCENTRICKÁ 200/350

1. SPALINOVÉ CESTY BUDOU ZHOTOVENÉ Z CERTIFIKOVANÉHO JEDNOVRSTVÉHO NEPEZOVÉHO SYSTÉMU.
2. CELÉ ODKOUŘENÍ BUDE DODÁNO VČETNĚ KOTVIČHO MATERIÁLU A UCHYCENÍ SPALINOVÝCH CEST KE STAVEBNÍM KONSTRUKCÍM. SPÁD ODKOUŘENÍ BUDE 5° VE SMĚRU KE KOTLŮM.

±0 ≅ 160,000 m n.m. - PODLAHA V 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)			
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL
VYPRACOVAL	ING. MARIO STÝSKALA		
PROJEKTANT	ING. MARIO STÝSKALA		
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK		
KONTROLOVAL	ING. LIBOR UHEREK		
INVESTOR	Město Brčclav		
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Brčclav		
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BRČCLAVI		
	SO02 KRYTÝ BAZÉN VYTÁPĚNÍ		
	ODKOURENÍ KOTLŮ		
		 HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s.	
		DATUM	10/2023
		ÚČEL	PROVÁDĚNÍ STAVBY
		Č. ZAK.	11210-003-001
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-3-99580
		LISŤŮ	POČET A4 2
		MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č. 12
		1:50	