



POZNÁMKA:

VZT POTRUBÍ NEOZNAČENÉ ČÍSLEM POZICE BUDE ZHOTOVENO Z POLYURETANOVÝCH SENDVIČOVÝCH DESEK AL TL.20/30 MM OBOUSTRANNĚ CHRÁNĚNÉ AL FOLII - ZHOTOVENO V MÍSTĚ STAVBY

SIGNALIZACE KONCOVÝCH SPINAČŮ POŽÁRNÍCH KLAPEK V SYSTÉMU MAR

KONDENZÁTŮ OD VZT JEDNOTEK JE SVEDEN PRŮSIVY DO PODLAHOVÉ VPUSTI

BARVNÉ PŘEVODNÍ TEXTILNÍCH VÝUSTEK DLE POŽADÁVKŮ ARCHITEKTA

VZT POTRUBÍ VEDENÉ V PODHELEDECH JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLII TL.40MM,

VZT POTRUBÍ VE STROJOVNÁCH JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLII TL.40MM (MIMO POTRUBÍ PUR)

$\pm 0 \cong 160,000$ m n.m. - PODLAHA 1.NP

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

[illegible]