

1.35	OKLID	4,0
1.36	SKLAD	12,2
1.37	SKLAD	18,4
1.38	SKLAD	22,9
1.39	SCHODIŠTĚ	11,8
1.40	PODESTA SCHODIŠTĚ	2,0
1.41	CHODBA	12,8
1.42	PLAVČÍK – WC	1,5
1.43	PLAVČÍK – ŠATNA + SPRCHA	6,2
1.44	PRVNÍ POMOČ	9,2
1.45	PLAVČÍKÁRNA, OŠETŘOVNA	23,1
1.46	SKLAD	4,1
1.47	SPOLÉČNÁ ŠATNA	100,0
1.48	OSUŠOVNA ŽENY	13,2
1.49a	PŘEDŠÍŇ WC ŽENY	9,4
1.49b	WC ŽENY	10,9
1.50	WC IMOBILNÍ ŽENY	4,8
1.51	CHODBA	4,1
1.52	CHODBA	11,4
1.53	SPRCHY ŽENY	20,2
1.54	PROHŘÍVÁRNA ŽENY	13,4
1.55	SPOLÉČNÁ ŠATNA	81,8
1.56	OSUŠOVNA MUŽI	13,2
1.57	OKLID	3,3
1.58a	PŘEDŠÍŇ WC MUŽI	8,4
1.58b	WC IMOBILNÍ MUŽI	4,9
1.59	WC MUŽI	11,1
1.60	CHODBA	3,4
1.61	CHODBA	11,3
1.62	SPRCHY MUŽI	20,2
1.63	PROHŘÍVÁRNA MUŽI	11,1
1.64	BAZÉNOVÁ HALA – PLAVECKÝ A REKREAČNÍ BAZÉN	963,0 (469,5)
1.65	BAZÉNOVÁ HALA – VÝCVIKOVÝ BAZÉN	129,5 (156,8)
1.66	CHODBA A SCHODIŠTĚ	20,8
1.67	OKLID	8,3
1.68	PODESTA SCHODIŠTĚ	5,2
1.69	SKLAD	7,1

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- JEDNOPOLÝ SPÍNAČ, RAZEN 1
- JEDNOPOLÝ SPÍNAČ, RAZEN 1
- MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ ŘÍDÍCÍ KRAVÍČKO PRO SPÍNAČEM
- JEDNOPOLÝ SPÍNAČ, RAZEN 1, IP44
- JEDNOPOLÝ SPÍNAČ, RAZEN 1, IP66
- STŘEDNÍ PŘEPÍNAČ, RAZEN 6
- STŘEDNÍ PŘEPÍNAČ, RAZEN 5
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, RAZEN 7
- STŘEDNÍ PŘEPÍNAČ, RAZEN 6+6
- JEDNOPOLÝ SPÍNAČ, RAZEN 1, S SIGNALIZAČNÍ DOUTN
- TROJFÁZOVÝ SPÍNAČ S SIGNALIZAČNÍ DOUTNÁKOU
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, NEMZÍ 1/0
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S SIGNALIZAČNÍ DOUTNÁKOU
- ŽALUZIOVÝ OVLADAČ
-
- ŽASNA 230 V JEDNODUCH
- ŽASNA 230 V JEDNODUCH S OCHRANOU PROTI PŘEPETÍ
- ŽASNA 230 V JEDNODUCH DO VLNA IP44
- ŽASNA 400 V
-
- NEFUNKČNÍ SPÍNAČ (POHYBOVÝ CÍLO)
- ELEKTROTY ROZVODNÉ
-
- ZNAŠKA UVAŽUJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOUDÁNÍM
- VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230 V
- VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ, 400 V

LEGENDA SVÍTIDEL

- | | |
|-----|--|
| D | - SÍTLO LED, KULATÉ, PŘÍŠKOVÉ, 3000 K, 3560 lm, 28,1 W, IP50 |
| E | - SÍTLO LED, DLOUHÝ DIFÚZOR, PŘÍŠKOVÉ, KULATÉ, 4000 K, 6560 lm, 45 W, IP54 |
| F | - SÍTLO LED, POLYKONKAVOTVY PRŮH. PŘÍŠKOVÉ, 4000 K, 4500 lm, 52,7 W, IP66 |
| G | - SÍTLO LED, DLOUHÝ DIFÚZOR, ČTYŘKROVÉ, PŘÍŠKOVÉ, 4000 K, 5285 lm, 48 W, IP54 |
| H | - SÍTLO LED, DLOUHÝ DIFÚZOR, KULATÉ, PŘÍŠKOVÉ, 4000 K, 2000 lm, 16,9 W, IP50 |
| I | - SÍTLO LED, KULATÉ, PŘÍŠKOVÉ, 4000 K, 2000 lm, 17,6 W, IP54 |
| J | - LED PROSTOROVÝ SVĚTLON. ŠIROKÁ VÝŽLOBKOVÁ ČHŘL, 4000 K, 3420 lm, 211 W, IP66 |
| K2 | - LED PROSTOROVÝ SVĚTLON. ŠIROKÁ VÝŽLOBKOVÁ ČHŘL, 4000 K, 23125 lm, 135 W, IP66 |
| K3 | - LED PROSTOROVÝ SVĚTLON. ŠIROKÁ VÝŽLOBKOVÁ ČHŘL, 4000 K, 12667 lm, 75 W, IP66 |
| L | - SÍTLO LED, DLOUHÝ DIFÚZOR, PŘÍŠKOVÉ, 4000 K, 2010 lm, 17,9 W, IP54 |
| L3 | - SÍTLO LED, KULATÉ, PŘÍŠKOVÉ, 4000 K, 1900 lm, 13,2 W, IP54 |
| M | - SÍTLO LED, SOŠKOVÁ PRŮH. PŘÍŠKOVÉ, 4000 K, 3750 lm, 25,7 W, IP20 |
| N | - SÍTLO LED, KULATÉ, PŘÍŠKOVÉ, 4000 K, 1850 lm, 16,3 W, IP54 |
| NO1 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 400 K, 9,3 W, IP40/20 |
| NC1 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 400 K, 9,3 W, IP40/20 |
| NO2 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 400 K, 9,3 W, IP40 |
| NC2 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 437 K, 9,3 W, IP40 |
| NO3 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 385 K, 9,3 W, IP65 |
| NC3 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 385 K, 9,3 W, IP65 |
| NO4 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 385 K, 9,3 W, IP65 |
| NC4 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 400 K, 9,3 W, IP65 |
| NS | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 441 K, 9,3 W, IP40 |
| NS1 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 428 K, 9,3 W, IP40 |
| NS1 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 437 K, 9,3 W, IP40 |
| NS1 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 1 W, P43, PROTIPOHAR |
| N2 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 398 lm, 3,4 W, IP65 |
| N4 | - SÍTLO LED, MOUČKOVÉ, DOŠK. NEJAZVUSKOSTI 3 HOCHY, 84 lm, 12 W, IP65
S PROTIPLOHAR |
| R | - SÍTLO LED, POLYKONKAVOTVY PRŮH. PŘÍŠKOVÉ, 4000 K, 8000 lm, 53 W, IP65 |
| S | - SÍTLO LED, ZVŠKOVÉ, 4000 K, 7178 lm, 71,5 W, IP20 |
| T | - SÍTLO LED, ZVŠKOVÉ, 4000 K, 6252 lm, 62,5 W, IP20 |
| U | - SÍTLO LED, KULATÉ, PŘÍŠKOVÉ, 400 K, 3791 lm, 28,5 W, IP54 |

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S



OCHRANA PŘED ÚRAZEM
DLE ČSN 33 2000-4-4

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUD
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed3

- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
 - A.1 Základní izolace živých částí
 - A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty
- 411.3. Doplňková ochrana proudovými chrániči

411.3 Ochrana při po

- 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
- 415.1 Doplňková ochrana: proudovými chrániči
- 415.2 Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným po

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANAČEK	 		
PROJEKTANT	ING. PETR HANAČEK			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTOLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK	DATUM	10/2023	
INVESTOR	Město Břeclav	ÚČEL	PROVÁDĚNÍ	
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav	STAVBY		
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPLIŠTĚ V BŘECLAVI	Č. ZAK.	11210-003-001	
SO02 KRYTÝ BAZÉN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ		ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-1-99643	
PÚDORYS 1.NP		LISTŮ	1	POČET A
		MĚŘÍTKO	1:100	POŘADOVÉ ČÍSLO
				03