














LEGENDA :

	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
	SVORKA ZKUSĚBNÍ – ZS
	SPOJKE VEDENÍ S PŘÍSLUŠNOU KOMBINACÍ SVYREK
	POMOCNÝ JÍMAČ Z DRÁTU Fažín 8mm, DÉLKA 500mm
	JÍMAČ TÝČ DÉLKY 2,0m UCHYCENÁ POMOCÍ IZOLAČNÍCH DRŽÁKŮ DÉLKY 600mm
	JÍMAČ TÝČ DÉLKY 2,0m UCHYCENÁ V BETONOVÝCH PODSTAVCI
	JÍMAČ SOUSTAVA NA PODPĚRÁCH
	ZEMĚNÍ PÁSEK VE VÝKOPU 35x70 cm
	SVORKOVNICE VYROVNANÍ POTENCIÁLŮ A PRO PŘÍPOJEK OCHRANNÝCH VODIČŮ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a)					DO KONTAKTU JE DŮSEVNĚM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITO BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ							
OZN.		ZMĚNA			DATUM		PROVEDL		KONTROLA			
VYPRACOVAL		ING. PETR HANAČEK										
PROJEKTOVAL		ING. PETR HANAČEK										
SCHVÁLIL		ING. JIŘÍ STAŠEK										
KONTROLOVAL		ING. JIŘÍ STAŠEK										
INVESTOR		Město Břeclav					ÚČEL PROVADĚNÍ					
MÍSTO STAVBY		Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav								STAVBY		
STAVBA		PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPLIŠTĚ V BŘECLAVI SO02 KRYTÝ BAZÉN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ								Č. ZAK. 11210-003-001 ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-1-99645		
		UZEMNĚNÍ A BLESKOSVOD								LISTŮ 1 MĚŘÍTKO 1:100		POČET A4 POŘADOVÉ 05