


LEGENDA ZNAČENÍ:

- TOPNÁ VODA (ToV) – PŘÍVODNÍ POTRUBÍ PRO TECHNOLOGII
- - - TOPNÁ VODA (ToV) – VRÁTNÉ POTRUBÍ Z TECHNOLOGIE
- LB – LOMOVÝ BOD (ZDANLIVÝ)
- S – STANIČENÍ
- DNO – VÝŠKOVÁ KÓTA DNA POTRUBÍ
- PT – VÝŠKOVÁ KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
- UT – VÝŠKOVÁ KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
- XXXX – KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NUTNO VYČÍST VÝŠKOVÉ I SMĚROVÉ POMĚRY STAVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KTERÉ JE NUTNO PŘI STAVBĚ RESPEKTOVAT A NOVÉ VEDENÍ BUDE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÝM VÝŠKAM PŘÍMO NA STAVBĚ A KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI !!!
- POTRUBÍ TOPNÉ VODY VEDENO V ZEMI JE Z PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ PEXa/SDR11/PN6 Ø90/200, POLOMĚR OHYBU MUSÍ BÝT DLE POŽADAVKU VÝROBCE NEBO POKUD NEJENI UVEDENO ORIENTAČNĚ 1,1m. PŘI MONTÁŽI POTRUBNÍCH ROZVODŮ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY POŽADAVKY VÝROBCE.



"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT FRYDEK-MÍSTEK a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)			
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL
VYPRACOVAL	ING. MARIO STÝSKALA		KONTROLA
PROJEKTANT	ING. MARIO STÝSKALA		
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK		
KONTROLOVAL	ING. LIBOR UHEREK		
INVESTOR	Město Breclav		ÚČEL
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Breclav		PROVÁDĚNÍ STAVBY
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BRĚCLAVI		Č. ZAK. 11210-003-001
SO08 VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY AREÁLOVÝ ROZVOD TOPNÉ VODY			ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-3-99583
SITUACE		LISTŮ	POČET A4 2
		MĚŘÍTKO	POŘADOVÉ Č. 03
		1:250	