

TR
KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE

RVN DODÁVKA E.ON DISTRIBUCE

SUCHÝ TRANSFORMÁTOR SGB DTHZ1N 630H/20, 630kVA, 22/0,4kV

RNN

UŠÍ UNIVERZÁLNÍ SKŘÍŇ MĚŘENÍ, MS2.210

ROZVODNA SOUSTAVA VN: 3 stf. 50Hz 22kV / IT
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE PNE 33 0000-1
ŽIVÉ ČÁSTI: POLOHOUIZOLACI
NEŽIVÉ ČÁSTI: ZEMNĚNÍM

ROZVODNA SOUSTAVA NN: 3PEN~50Hz, 230/400V/TN-C
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
 OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41

DOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY HUTNI PROJEKT FRÝDEK-MÍSTEK a.s. A NESMI BYT POUZITA BEZ JEJIHO VEDOMÍ..

a)	OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANAČEK				
PROJEKTANT	ING. PETR HANAČEK				
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
INVESTOR	Město Břeclav				
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav				
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI				
SO14 AREÁLOVÉ ROZVODY NN,V O TRAFOSTANICE					