

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  
**Č. 6 ZE DNE 26. 1. 2024**

**ZADAVATEL:** Město Břeclav  
Sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav  
IČO: 002 83 061

**ZÁSTUPCE ZADAVATELE:** HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář  
Sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1  
IČO: 264 54 807

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi“, ev. č. VVZ: Z2023-057614**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

**Vysvětlení č. 1:**

**Dotaz:**

Zeleň v interiéru

GK, GK2, GK3, květiny živé i umělé v květináčích mají být jaké výšky?

**Odpověď zadavatele:**

Dle přílohy „ODP1 SPECIFIKACE ZELENĚ“, která byla zveřejněna v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 24. 1. 2024, by měly být použity květináče o rozměru 50 x 50, výšky 45 cm. Výšky umělých rostlin jsou ve specifikaci rovněž uvedeny.



**Vysvětlení č. 2:**

**Dotaz:**

Bazén Výpis dekorativních maleb: Ve výpisu prvků je uvedena možnost varianty, lze nahradit tiskem na dubond s 3m folií. To si má realizátor vybrat, co použije do cenové nabídky? Nebo to byla pouze informace o možnosti záměny od projektanta k investorovi?

**Odpověď zadavatele:**

Jedná se pouze o informaci o možné záměně od projektant pro investora. Dodavatelé nacení položku dle popisu položky.

**Vysvětlení č. 3:****Dotaz:**

Bazén Výpis zámečnických výrobků (Z1, Z2, Z3 a Z4): Ve výpisu prvků je uvedena možnost varianty, možno nahradit typizovanou vitrínou hliníkovou. To stejné i u položky Z4 stojan na 1 jízdní kolo a u toho poznámka levnější výrobek nebo sloučit stojany po více jízdních kolech a Z3 Rybka - varianta dubond, plexi sklo. To si má realizátor vybrat, co použije do cenové nabídky? Nebo to byla pouze informace o možnosti záměny od projektanta k investorovi?

**Odpověď zadavatele:**

Jedná se pouze o informaci o možné záměně od projektant pro investora. Dodavatelé nacení položku dle popisu položky.

**Vysvětlení č. 4:****Dotaz:**

Střecha:

Zázemí venkovního bazénu: Potřebovali bychom dopřesnit pevnostní třídu BSH hranolů. Konkrétně GL24, GL28, GL32 nebo GL36? Natřený? Jaký typ kotvení tohoto vazníku ke zdi? Jak to bude zavětrováno?

**Odpověď zadavatele:**

Pevnostní třídy BSH hranolů:

GL32 – část vazníků nad zahrádkou (4 ks vazníků v části „vybíhající z půdorys“)

GL30 – ostatní vazníky

Dle zvyklostí je kotvení záležitostí výrobní dokumentace. Musí být předložena dodavatelem výrobku a před zabudováním schválena stavbou (a statikem projekce).

Může být provedeno např. U profilem kotveným shora do ŽB věnce P8 do věnce + kolmá navazující oboustranná P8 (400 mm vysoká) + 2-3x M16.

Zavětrování je rovněž záležitostí výrobní dokumentace.

Je uvažováno v rovině střechy. A dále úhlopříčně v místě kotvení vazníku k věnci.

**Vysvětlení č. 5:****Dotaz:**

V případě exteriérových hliníkových výplní otvorů je obecně požadován součinitel prostupu tepla  $U_{D/W} = 0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Toto je parametr, který je přísnější než norma ČSN 73 0540 stanovuje pro pasivní budovy a v případě malých, členitých otvorů a prosklených hliníkových dveří (oproti oknům výrazně horší parametry vlivem liniových prostupů prahů, absencí celoobvodového kování,...) je jen stěží splnitelný až nesplnitelný. Je možné tento požadavek zmírnit alespoň u dveří a jiných problematických otvorů?

**Odpověď zadavatele:**

Ano. U dveří je možné tento požadavek zmírnit na 1,1 W/m<sup>2</sup>k. Tzn. u výrobků AL/15, 21, 24, 42, 43, 45, 46.

**Vysvětlení č. 6:**

**Dotaz:**

Střecha:

Zázemí venkovního bazénu: Potřebovali bychom dopřesnit třídu BSH hranolu. Konkrétně GL24, GL28, GL32 nebo GL36? Natřený? Jaký typ kotvení tohoto vazníku ke zdi? Jak to bude zavětrováno?

**Odpověď zadavatele:**

Zadavatel odkazuje na svou odpověď u vysvětlení č. 4 výše.

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, neboť nedošlo ke změně zadávací dokumentace, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Mária Kopecká, advokátka

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností