

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 8 ZE DNE 30. 1. 2024

ZADAVATEL:

Město Břeclav

Sídlem:

náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

IČO:

002 83 061

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlem:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

IČO:

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi“, ev. č. VVZ: Z2023-057614

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení č. 1:

Dotaz:

Ve výkazu výměr chybí v objektu SO 08.01 dvě prefabrikované retenční nádrže.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že položky na prefabrikované retenční nádrže jsou ve výkazu výměr v oddíle: Svislé a kompletní konstrukce - položky č: 29, 30 a 36, 37.

Vysvětlení č. 2:

Dotaz:

Ve výkazu výměr je v objektu SO 08.01 retenční nádrž č. III uvedena jako monolitická. V technické zprávě je ta samá nádrž uvažována jako prefabrikovaná. Platí technická zpráva nebo výkaz výměr?

Odpověď zadavatele:

Platí požadavky uvedené ve výkazu výměr, tj. retenční nádrž bude monolitická.

Vysvětlení č. 3:

Dotaz:

Chybí dokumentace čerpání podzemní vody (mj. počet a hloubka čerpacích studní, potrubní rozvody atd.).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomu uvádí následující:

- pro počet čerpacích studní viz. výkres HP4-0-25089 SITUACE (3x stávající kart. studna zachována - výměna čerpadel, 3x stávající kart. studna přesunuta);

- k hloubce čerpacích studní viz. výkres HP4-3-99545 VRTANÁ STUDNA;
- k potrubním rozvodům od kart. studní viz. výkres HP4-4-101158 PODÉLNÝ PROFIL VÝTLAKU KANALIZACE – I.

Jelikož to povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje, neboť nedošlo ke změně zadávací dokumentace, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Mária Kopecká, advokátka

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností