


| LEGENDA ZNAČEK | |
|----------------|-------------------------------------|
| | PŘIROZENÝ PŘÍVOD/ ODVOD, INFILTRACE |
| | NUCENÝ ODVOD |
| | NUCENÝ PŘÍVOD |
| | SMĚR PROUDĚNÍ / CÍRKULAČNÍ CHLAZENÍ |
| | VZT POTRUBÍ |
| | TEXTILNÍ VÝÚSTKA |
| | POŽÁRNÍ KLAPKA |
| | PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE POTRUBÍ |
| | CHLADÍČÍ OKRUH R407C/ R410A |
| | DVEŘNÍ MŘÍŽKA |
| | DVEŘE BEZ PRAHU |



POZNÁMKA:

VZT POTRUBÍ JE TEPELNĚ IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ ROHOŽÍ S ALP FOLIÍ TL.40MM, MEZI VENTILÁTOREM A TLUMIČEM HLUKU
DVEŘNÍ MŘÍŽKY NEOZNAČENÉ ROZMĚREM NA VÝKRESE MAJÍ ROZMĚR 400x200MM



±0 ≅ 158,800 m.n.m

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---------------|----------|-------------|---|----|
| a) | | | | | | | | | |
| OZN. | ZMĚNA | | | DATUM | PROVEDL | KONTROLA | | | |
| VYPRACOVAL | ING. VLASTIMIL PETŘÍK |  | | <div> HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.</div> | | | | | |
| PROJEKTANT | ING. VLASTIMIL PETŘÍK | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL | ING. JIŘÍ STAŠEK | | | | | | | | |
| KONTROLOVAL | ING. JIŘÍ STAŠEK | | | | | | | | |
| INVESTOR | Město Břeclav | | | DATUM | 10/2023 | | | | |
| MÍSTO STAVBY | Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav | | | ÚČEL | PROVÁDĚNÍ | | | | |
| STAVBA | PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPLIŠTĚ V BŘECLAVI | | | | STAVBY | | | | |
| SO03 ZÁZEMÍ VENKOVNÍHO BAZÉNU VZDUCHOTECHNIKA , CHLAZENÍ PŮDORYS 1.NP - ČÁST B | | | | Č. ZAK. | 11210-003-001 | | | | |
| | | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-4-101244 | | | | | |
| | | | | LISTŮ | 1 | POČET A4 | | 5 | |
| | | | | MĚŘITKO | 1:50 | | POŘADOVÉ Č. | | 03 |