



- POZNÁMKA**
1. UZEMŇOVACÍ VODIČ Fežn DN 10mm ULOŽEN V BETONOVÉ SMĚSI
 2. PŘIPOJENÍ TĚLESA BAZÉNU POMOCÍ SVOREK SS A SP1 PO CCA 15BW
 3. PŘECHODOVÝ ZEMNÍ ODPOR MENŠÍ NEŽ 10 OHMŮ
 4. VODIČ Fežn PROPOJIT CCA PO 15BW S KARI SÍTÍ

±0 ≅ 159,700 m n.m. - ÚROVEŇ BAZÉNOVÉHO OCHOZU

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ.

a)	OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANÁČEK				
PROJEKTANT	ING. PETR HANÁČEK				
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
INVESTOR	Město Břeclav				
MÍSTO STAVBY	Fibichova 3385/1, 690 02 Břeclav				
STAVBA	PD - REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ V BŘECLAVI SO04 VENKOVNÍ BAZÉNY ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ UZEMNĚNÍ - VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN				
DATUM	10/2023				
ÚČEL	PROVÁDĚNÍ				
STAVBY					
Č. ZAK.	11210-003-001				
ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-1-99640				
LISTŮ	1				
POČET A4 8					
MĚŘÍTKO	1:100				
POŘADOVÉ Č.	17				