

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 2 ZE DNE 31. 7. 2024

ZADAVATEL: Město Břeclav
Sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 002 83 061

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
IČO: 264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“, ev. č. VVZ: Z2024-033784

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení č. 1:

Dotaz:

Prosíme o upřesnění zadávacích, respektive technických podmínek výměníku pro ohřev bazénové vody.

1.11.	A.10a	Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový Výkon výměníku 100 kWh Teplota vody v bazénu 26°C vč. 2x nerez. potrubí DN65-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku	ks	1
1.2.12.	B.10b	Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový Výkon výměníku 50 kWh Teplota vody v bazénu 32°C vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku	ks	1
1.3.11.	C.10a	Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový Výkon výměníku 100 kWh Teplota vody v bazénu 30°C vč. 2x nerez. potrubí DN80-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku	ks	1
1.4.10.	D.10a	Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový Výkon výměníku 28 kWh Teplota vody v bazénu 36°C vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku	ks	1
1.5.11.	E.10a	Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový Výkon výměníku 20 kWh Teplota vody v bazénu 36°C vč. 2x nerez. potrubí DN50-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku	ks	1
2.11.	G.10a	Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový	ks	1

		Výkon výměníku 250 kWh		
		Teplota vody v bazénu 26°C		
		vč. 2x nerez. potrubí DN65-0,5m na vstupu i výstupu z výměníku		
2.2.11.	H.10a	Výměník pro ohřev bazénové vody - deskový	ks	1
		Výkon výměníku 150 kWh		
		Teplota vody v bazénu do 28°C		
2.3.10.	I.10a	Výměník pro ohřev bazénové vody - trubkový	ks	1
		Výkon výměníku 15 kW		
		Teplota vody v bazénu do 28°C		

Konkrétně pak:

- a) Médium a teplotní spád na primární topné straně?
- b) Požadovaný průtok bazénové vody.

Odpověď zadavatele:

Ad a)

Zadavatel uvádí, že médium je topná voda o teplotní spádu **65/45°C**.

Ad b)

- **A.10a** - přivést topnou vodu k výměníku pro plavecký bazén A o výkonu **100kW**; požadovaná teplota vody 26°C; **topná voda 65°/45°C**; průtok topné vody 4,4 m³/hod; **průtok bazénové vody 20,0 m³/hod**; tlaková ztráta na výměníku primáru 1,0 kPa; tlaková ztráta na výměníku sekundáru 19,8 kPa, napojení vnější závit 2"

- **B.10a** – přivést topnou vodu k výměníku pro výcvik bazén B o výkonu **50kW**; požadovaná teplota vody 32°C; **topná voda 65°/45°C**; průtok topné vody 2,2 m³/hod; **průtok bazénové vody 12,5 m³/hod**; tlaková ztráta na výměníku primáru 0,9 kPa; tlaková ztráta na výměníku sekundáru 18,8 kPa, napojení vnější závit 2"

- **C.10a** – přivést topnou vodu k výměníku pro relaxační bazén C o výkonu **100kW**; požadovaná teplota vody 32°C; **topná voda 65°/45°C**; průtok topné vody 4,4 m³/hod; **průtok bazénové vody 20,0 m³/hod**; tlaková ztráta na výměníku primáru 1,1 kPa; tlaková ztráta na výměníku sekundáru 19,7 kPa, napojení vnější závit 2"

- **D.10a** – přivést topnou vodu k výměníku pro whirlpool D o výkonu **28kW**; požadovaná teplota vody 36°C; **topná voda 65°/45°C**; průtok topné vody 1,23 m³/hod; **průtok bazénové vody 9,0 m³/hod**; tlaková ztráta na výměníku primáru 0,6 kPa; tlaková ztráta na výměníku sekundáru 18,5 kPa, napojení vnější závit 2"

- **E.10a** – přivést topnou vodu k výměníku pro whirlpool E o výkonu **20kW**; požadovaná teplota vody 36°C; **topná voda 65°/45°C**; průtok topné vody 0,88 m³/hod; **průtok bazénové vody 9,0 m³/hod**; tlaková ztráta na výměníku primáru 0,3 kPa; tlaková ztráta na výměníku sekundáru 19,0 kPa, napojení vnější závit 2"

- **G.10a** - přivést topnou vodu k výměníku pro víceúčelový bazén okruh G o výkonu **250kW**; požadovaná teplota vody 26°C; **topná voda 65°/45°C**; průtok topné vody 11,0 m³/hod; **průtok bazénové vody 46,0 m³/hod**; tlaková ztráta na výměníku primáru 1,3 kPa; tlaková ztráta na výměníku sekundáru 19,5 kPa, napojení příruba DN80

- **H.10a** – přivést topnou vodu k výměníku pro dětský bazén okruh H o výkonu **150kW**; požadovaná teplota vody 26°C; **topná voda 65°/45°C**; průtok topné vody 7,0 m³/hod; **průtok bazénové vody 20,0 m³/hod**; tlaková ztráta na výměníku primáru 2,5 kPa; tlaková ztráta na výměníku sekundáru 18,8 kPa, napojení vnější závit 2"

- **I.10a** - přivést topnou vodu k výměníku pro dětský bazén okruh I o výkonu **15kW**; požadovaná teplota vody 26°C; **topná voda 65°/45°C**; průtok topné vody 1,0 m³/hod; **průtok bazénové vody 12,0 m³/hod**; tlaková ztráta na výměníku primáru 2,5 kPa; tlaková ztráta na výměníku sekundáru 10,8 kPa, napojení vnější závit 1"

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, které nepředstavuje změnu zadávacích podmínek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Mária Kopecká, advokátka

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností