



LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVOD VZDUCHU – POTRUBÍ SPIRO NEBO ČTYŘHRANNÉ
- ODVOD VZDUCHU – POTRUBÍ SPIRO NEBO ČTYŘHRANNÉ
- POŽÁRNÍ IZOLACE VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ

POZNÁMKA

- DVEŘE BUDOU V BEZPRAHOVÉM PROVEDENÍ NEBO OSAZENY DVEŘNÍ MŘÍŽKOU
- ROZVODY POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZT JSOU UMÍSTĚNY V PODHLEDU NEBO ZAVĚŠENY POD STROPEM
- VÝÚSTKY BUDOU OSAZENY NA PODHLEDU NEBO NA POTRUBÍ
- ROZVODY VZT BUDOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU SK.I, ČTYŘHRANNÉ NEBO SPIRO
- POTRUBÍ BUDE NA VZT JEDNOTKU NAPOJENÉ POMOCÍ HLUKOVĚ TLUMIČÍCH OHEBNÝCH HADIC S HYDROFOBním VNITŘNÍM POVRCHEM
- POTRUBÍ Z VZT JEDNOTEK NA STRANĚ EXTERIÉRU BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ ZE SYNT. KAUČUKU TL. 19 mm
- VENTILÁTORY BUDOU NA POTRUBÍ NAPOJENY POMOCÍ PRUŽNÝCH SPOJEK
- JEDNOTKA BUDE ZAVĚŠENA NA OCELOVÉ KONSTRUKCI ULOŽENÉ NA SILENTBLOCÍCH
- SOUČINNOST OSTATNÍCH PROFESÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
2.01	CHODBA	12.50
2.02	ŠATNA DĚTI	7.80
2.03	WC/UMÝVÁRNA DĚTI	13.30
2.04	UMÝVÁRNA NOČNÍKŮ	1.90
2.05	SANITACE NOČNÍKŮ	1.20
2.06	HERNA/LOŽNICE	50.70
2.07	SKLAD POMŮCEK	5.00
2.08	VÝDEJNA JÍDLA	5.80
2.09	ŠACHTA JÍDELNÍHO VÝTAHU	0.80
2.10	SKLAD	19.60
2.11	SKLAD	3.90
2.12	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	16.60
2.13	SKLAD	1.90
2.14	CHODBA	3.00
2.15	WC ZAMĚSTNANCI	2.90
2.16	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.60

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
7.01	EXTERNÍ VÝFUKOVÁ HLAVICE SE SÍTÍ PROTI HMYZU	2
7.02	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE SE SÍTÍ PROTI HMYZU	1

autorizační razítko      pare      revize

±0,000 = 160,850 m n.m.

autorizovaná osoba		autor projektu	vypracoval(a)		LIVINGSTAV  Ateliér: Hlinky 407/138a, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 606 374 102; ID DS: yr7luclj  VŠECHNÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DOUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BÝT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ
Ing. Pavel Burian		Ing. Klára Konečná	Ing. Tomáš Bobrovský		
investor	Město Břeclav, Náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav				
	Písníky 1745/30, 690 03 Břeclav;				
místo stavby	k.ú. Břeclav parc. č. 1108 a 3865				
název akce	Dětská skupina Písníky Břeclav				
stavební objekt	SO01 - Dětská skupina				
část projektu	D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení				
název výkresu	Vzduchotechnika - půdorys střechy				
			stupeň	DÚR+DSP	
			číslo zakázky	L23 236	
			datum	4/2024	
			formát	840 x 297	
			měřítko	číslo výkresu	
			1:50	D.1.4.2a-04	