



### LEGENDA POTRUBÍ

TOPNÁ VODA PŘÍVOD  
TOPNÁ VODA VRAT

### LEGENDA ČAR

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, POTRUBÍ 16x2,0

### LEGENDA

TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

### POZNÁMKA

- V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH BUDOU UMÍSTĚNY ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, V NEJÍŽŠÍCH MÍSTECH BUDOU UMÍSTĚNY VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY
- POTRUBÍ BUDE V PROSTUPU KONSTRUKCEMI VEDENO V OCHRANNÉ TRUBCE
- POTRUBÍ BUDE V EXTERIÉRU CHRÁNĚNO PŘED UV ŽÁŘENÍM UV ODOLNOU FLEXIBILNÍ TRUBKOU

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
2.01	CHODBA	12.50
2.02	ŠATNA DĚTI	7.80
2.03	WC/UMÝVÁRNA DĚTI	13.30
2.04	UMÝVÁRNA NOČNÍKŮ	1.90
2.05	SANITACE NOČNÍKŮ	1.20
2.06	HERNA/LOŽNICE	50.70
2.07	SKLAD POMŮCEK	5.00
2.08	VÝDEJNA JÍDLA	5.80
2.09	ŠACHTA JÍDELNÍHO VÝTAHU	0.80
2.10	SKLAD	19.60
2.11	SKLAD	3.90
2.12	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	16.60
2.13	SKLAD	1.90
2.14	CHODBA	3.00
2.15	WC ZAMĚŠTNANCI	2.90
2.16	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.60

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS
1.01	TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA, TYP MONOBLOK, JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 22 kW, A7/W35 20,5 kW, A7/W40 20,8 kW; ROZMĚRY 1105x505x982 mm (DxŠxV); MAXIMÁLNÍ PŘÍKON 9,7 kW; MAXIMÁLNÍ PROUD 19,4; MAXIMÁLNÍ NABĚHOVÝ PROUD 104,4 A; NAPÁJENÍ 400V/50 Hz	1
9.01	ROZDĚLOVAČ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ VČETNĚ SKŘÍNĚ	2

autorizační razítko    pare    revize

±0,000 = 160,850 m n.m.

autorizovaná osoba Ing. Pavel Burian	autor projektu Ing. Klára Konečná	vypracoval(a) Ing. Tomáš Bobrovský	LIVINGSTAV	
investor Město Břeclav, Náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav			Ateliér: Hlinky 407/138a, 603 00 Brno, www.livingstav.cz, info@livingstav.cz, +420 606 374 102; ID DS: yr7luclj	
místo stavby Pisníky 1745/30, 690 03 Břeclav; k.ú. Břeclav parc. č. 1108 a 3865			VŠECHNÉ INFORMACE NA TOMTO VÝKRESU JSOU DŮLEŽITĚ VLASTNÍM FIRMAM LIVINGSTAV S.R.O., BEZ SOUHLASU NESMÍ BYT KOPÍROVÁNY A POSKYTOVÁNY TŘETÍ OSOBĚ	
název akce Dětská skupina Pisníky Břeclav			stupeň	DÚR+DSP
stavební objekt SO01 - Dětská skupina			číslo zakázky	L23 236
			datum	4/2024
část projektu D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			formát	890 x 297
název výkresu Vytápění - půdorys 2. NP			měřítko	číslo výkresu
			1:50	D.1.4.2b-03