

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 4 ZE DNE 9. 8. 2024

ZADAVATEL:

Město Břeclav

Sídlem:

náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

IČO:

002 83 061

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlem:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

IČO:

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“, ev. č. VVZ: Z2024-033784

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení č. 1:

Dotaz:

Vážený Zadavateli,

tímto prosíme, o úpravu zadávacích podmínek, respektive požadavku Zadavatele na dodání filtrů s horními **rychlouzávěrnými víky**.

Dle našeho názoru se jedná o limitující parametr, který námi oslovení renomovaní výrobci filtrů nemají k dispozici, takže to dělá dojem zvýhodnění konkrétního výrobce nebo dodavatele.

Specifikace filtrů z výkazu výměr:

Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; pr. 1800 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 125 filtrační výkon 76,0 m ³ /h (celkem Q= 152m ³ /h) filtrační rychlost 30,0 m ³ /h/m ² výška filtru 1950mm Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - vním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm ² - dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny - podstavec z polyesteru a skelného vlákna - zátka pro vypouštění vody i písku - výpust na písek pr. 200mm - horní rychlouzávěrné víko pr. 200mm - odvětrávací ventil - ventil na vypouštění	ks 2
--	-----------

Pískový filtr z lisovaný polyester laminátu praný vodou; pr 950 mm, filtrační vrstva 1,2 m připojení D 75 filtrační výkon 21,0m ³ /h (celkem 42,0m ³ /h) filtrační rychlost 30m ³ /h/m ² Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - vním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm ² - podstavec z polyesteru a skelného vlákna - zátka pro vypouštění vody i písku	ks 2
--	-----------

- boční revizní víko pr. 200mm
- **horní rychlouzávěrné víko pr. 220mm**
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
- filtrační písková náplň - křemičitý písek

Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;
pr. 1600 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 110
filtrační výkon 60,0 m³/h (celkem Q= 120m³/h)
filtrační rychlost 30,0 m³/h/m²
výška filtru 1950mm

ks 2

- Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozivním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm²
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- výpust na písek pr. 200mm
- **horní rychlouzávěrné víko pr. 200mm**
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění

Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;
pr. 1050 mm, filtrační vrstva 1,2 m ; připojení D 75
filtrační výkon 25,0 m³/h (celkem 50,0m³/h)
filtrační rychlost 30,0 m³/h/m²

ks 2

- Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozivním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm²
- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- **horní rychlouzávěrné víko pr. 400mm**
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění

Pískový filtr z lisovaný polyester laminátu praný vodou;
pr 950 mm, filtrační vrstva 1,0 m
filtrační výkon 21,0m³/h (celkem 42,0m³/h)
filtrační rychlost 30m³/h/m²

ks 2

- Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozivním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm²
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 200mm
- **horní rychlouzávěrné víko pr. 220mm**
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
- filtrační písková náplň - křemičitý písek

Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;
pr. 2350 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 200
filtrační výkon 138,0 m³/h (celkem 552,0m³/h)
filtrační rychlost 32,0 m³/h/m²

ks 4

Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozivním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm²

- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 400mm
- horní rychlouzavírací víko pr. 400mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění

Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; ks 2
 pr. 2000 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 140
 filtrační výkon 94,0 m³/h (celkem Q= 188m³/h)
 filtrační rychlost 30,0 m³/h/m²
 výška filtru 1950mm
 Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozivním provedení, pracovní tlak 2,0kp/cm²

- dno filtru je vybaveno kolektorovými rameny
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- výpust na písek pr. 200mm
- horní rychlouzavírací víko pr. 200mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění

Pískový filtr z lisovaného polyester laminátu praný vodou; ks 1
 pr 950 mm, filtrační vrstva 1,0 m připojení D 75
 filtrační výkon 21,0m³/h (celkem 21,0m³/h)
 filtrační rychlost 30m³/h/m²
 Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozivním provedení, pracovní tlak 2,5kg/cm²

- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- zátka pro vypouštění vody i písku
- boční revizní víko pr. 200mm
- horní rychlouzavírací víko pr. 220mm
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
- filtrační písková náplň - křemičitý písek

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravuje technickou specifikaci tak, že není vyžadováno rychlouzavírací víko a upravuje požadavek na uzavírací víko (tj. víko s možností jeho odejmutí a zpětného nasazení pro případný servis) a zároveň upravuje (sjednocuje) rozměry vík u předmětných položek.

Zadavatel však pro úplnost doplňuje, že původní požadavek na rychlouzavíratelné víko splňuje dle znalosti zadavatele vícero výrobců filtrů, resp. vícero výrobků, a tedy požadavek nemohl směřovat ke zvýhodnění konkrétního výrobce nebo dodavatele, jak uvádí tazatel.

I přes výše uvedené tedy zadavatel přistoupil k úpravě dotčených technických požadavků tak, jak uvedeno v tomto vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň činí přílohou tohoto vysvětlení upravený výkaz výměr reflektující provedené změny.

- A.1a,b** Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;
 pr. 1800 mm, **filtrační vrstva 1,2 m** ; připojení D 125
 - **horní uzavíratelné víko pr. 400 mm**
- B.1a,b** Pískový filtr z lisovaného polyester laminátu praný vodou;
 pr 950 mm, **filtrační vrstva 1,2 m** připojení D 75
 - **horní uzavíratelné víko pr. 200 mm**
- C.1a,b** Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;
 pr. 1600 mm, **filtrační vrstva 1,2 m** ; připojení D 110
 - **horní uzavíratelné víko pr. 400 mm**
- D.1a,b** Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;
 pr. 1050 mm, **filtrační vrstva 1,2 m** ; připojení D 75
 - **horní uzavíratelné víko pr. 400 mm**
- E.1a,b** Pískový filtr z lisovaného polyester laminátu praný vodou;
 pr 950 mm, **filtrační vrstva 1,0 m**

- horní uzavíratelné víko pr. 200 mm
- G.1a-d** Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;
pr. 2350 mm, **filtrační vrstva 1,0 m** ; připojení D 200
- horní uzavíratelné víko pr. 400 mm
- H.1a,b** Pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;
pr. 2000 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 140
- horní uzavíratelné víko pr. 400 mm
- I.1a,b** Pískový filtr z lisovaného polyester laminátu praný vodou;
pr 950 mm, **filtrační vrstva 1,0 m** připojení D 75
- horní uzavíratelné víko pr. 200 mm

Zadavatel uvádí, že v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje dodavatelům aktualizované znění příslušného výkazu výměr. Zadavatel proto upozorňuje, že dodavatelé jsou pro zpracování svých nabídek povinni vycházet ze zadávací dokumentace včetně všech jejích vysvětlení, tj. včetně informací a dokumentů poskytovaných v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Příloha:

1) *PŘÍLOHA PS01 – BAZ. TECHNOLOGIE NEOCENĚNÝ_aktualizace VZD04*

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do 2. 9. 2024 do 10:00 hodin.**

S pozdravem

Mgr. Mária Kopecká, advokátka

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností