

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 8 ZE DNE 23. 8. 2024

ZADAVATEL:

Město Břeclav

Sídlem:

náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

IČO:

002 83 061

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlem:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

IČO:

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“, ev. č. VVZ: Z2024-033784

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení č. 1:

Dotaz:

Ve výkazu výměr pro SO 13 01 Přípojka vody jsou položky č. 73 - 93:

73	857242121R00	jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	1,00000
74	857242192R00	jednoosých, na potrubí z trub přírubových, od DN 80 do DN 250 mm	kus	4,00000
75	871241121R00	z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm	m	16,00000
76	877242121R00	přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm	kus	4,00000
77	877312121R00	přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 160 mm	kus	2,00000
78	879172199R00	za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm	kus	1,00000
79	891213395R00	za montáž ventilů v objektech, DN 50 až DN 150 mm	kus	5,00000
80	891241111R00	šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm	kus	1,00000
81	891241221R00	šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 80 mm	kus	2,00000
82	891244121R00	kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek, DN 80 mm	kus	2,00000
83	891245321R00	zpětných klapek, DN 80 mm	kus	1,00000
84	892241111R00	DN do 80 mm	m	16,00000
85	892273111R00	DN od 80 do 125 mm	m	16,00000
86	899101111R00	o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00000
87	899401112R00	šoupátkových	kus	1,00000
88	899713111R00	na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	1,00000
89	899721112R00	výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	16,00000
90	899731113R00	CYY, 4 mm ²	m	16,00000
91	899911111R00	do 5 kg	kg	12,00000
92	899911112R00	přes 5 do 10 kg	kg	20,00000
93	998276101R00	v otevřeném výkopu	t	10,42582

U těchto položek je název položek neúplný.

Žádáme o úpravu názvů položek ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje aktualizovaný výkaz výměr, s upraveným označením dotčených položek.

Vysvětlení č. 2:

Dotaz:

Ve výkazu výměr pro SO 03 01 ASŘ je položka č. 169:

169	766201001Z13	D+M stěna prosklená hliníková, fix+S, 2075/1000 mm, neprůhledné Uw=0,8 W/m2K	kus	2,00000
-----	--------------	--	-----	---------

Ve výpise výplní AL pro objekt SO 03 je u položky Z/13 počet kusů 1.

Žádáme o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že daná položka již byla opravena v rámci výkazu výměr, který byl poskytnut dodavatelům v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 13. 8. 2024 – viz odpověď na dotaz č. 9: „Ve výkazu výměr byla položka uvedena s chybným popiskem pod položkou 169. Rozměry okna jsou správné, ale množství má být 1 a v popisu má být označení výrobku Z/13. Položka 169, SO0301 opravena ve výkazu výměr.“

Vysvětlení č. 3:

Dotaz:

SO 03 Zázemí venkovního bazénu – všimli jsme si rozporu ohledně nosné konstrukce krovu kdy ve VV jsou uvedeny příhradové vazníky a ve výkrese krovu dřevěné lepené vazníky. Prosíme o sjednocení požadovaného typu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že požaduje „dřevěný lepený vazník“. Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje aktualizovaný výkaz výměr, v němž došlo k úpravě popisu položky č. 131 u SO03.01 ASŘ.

Vysvětlení č. 4:

Dotaz:

U VV automatických závlah jsme přišli na několik nesrovnalostí v porovnání s technickou zprávou. Například ve zprávě je trubní vedení 63 mm a ve VV je uvedeno 50 mm, dále nesedí počet kusů připojení postřikovačů nebo že dimenze připojení k ventilům je 1“, ale ventily a trubní vedení jsou 5/4“. Prosíme o kontrolu, popřípadě sjednocení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že u polyethylenových potrubí se značí vnější průměr PE63, což odpovídá potrubí o vnitřním průměru DN50, což je 50 mm - 2", tudíž se jedná o to samé. To samé platí také pro PE32 (DN25) o vnitřním průměru 25 mm - 1", a tak dále. Ventil 1" může mít klidně větší připojení 5/4", což je PE40 (DN32) apod.

Výkaz výměr je tedy v tomto ohledu správný a směřodátný.

Vysvětlení č. 5:

Dotaz:

U hliníkových protislunečních žaluzií je požadován určitý tvar jednotlivých žaluzií? Pokud ano, prosíme o detail provedení.

Odpověď zadavatele:

Není určen přesný tvar lamely.

Vysvětlení č. 6:

Dotaz:

V návaznosti na Vysvětlení Zadávací dokumentace ze dne 13.8.2024, 16.8.2024 a 20.8.2024 žádáme o adekvátní posun lhůty pro odevzdání Nabídek. Zadavatel posunul lhůtu vždy pouze o 1 pracovní den, což není adekvátní k rozsahu/složitosti a počtu dotazů/odpovědí, které Zadavatel zveřejnil.

Taktéž v kontextu toho, že se jedná o technologicky složitou nadlimitní zakázku a uchazeči jsou nuceni pracně a detailně řešit přípravu Nabídky žádáme o **posul lhůty o 5 až 10 pracovních dní.**

Odpověď zadavatele:

Zadavatel vyhovuje žádosti tazatele a dále s ohledem na povahu toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 pracovních dní.

Přílohy:

- PD - Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi_SSP_Revize 07-2024_VZD08

Zadavatel upozorňuje, že pro přípravu nabídky je rozhodné znění zadávací dokumentace, včetně vysvětlení zadávací dokumentace. Dodavatelé jsou tedy povinni zohlednit dokumenty poskytnuté v rámci vysvětlení zadávací dokumentace.

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do 12. 9. 2024 do 10:00 hodin.**

S pozdravem

Mgr. Mária Kopecká, advokátka

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností