

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Č. 14 ZE DNE 12. 9. 2024

ZADAVATEL:

Město Břeclav

Sídlem:

náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

IČO:

002 83 061

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlem:

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

IČO:

264 54 807

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“, ev. č. VVZ: Z2024-033784

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení č. 1:

Dotaz:

Prosíme o prověření výměry podtrubí na podlahové vytápění. V zadání je 2.490 m na 2.620 m² systémové desky. Při rozteči 200 mm by tam mělo být min. 5m/m². To by mělo být min. 13.100 m.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že se jedná o chybu v počtech a správná hodnota je 10.900 m. Tuto hodnotu zadavatel upravil ve výkazu výměr S02.07 Vytápění, množství u položek č. 231, 232 a 346.

Aktualizovaný výkaz výměr zadavatel poskytuje v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení č. 2:

Dotaz:

V oddílech ZTI se nachází cirkulační čerpadla. Bohužel jsme však nikde v PD nedohledali bližší informace ohledně pracovních bodů. Žádáme o specifikaci.

Krytý bazén:

283 PC-722-16 Elektronické cirkulační nerezové čerpadlo pro cirkulaci teplé vody, 25-60 180 mm kus 1,00000

Zázemí venkovního bazénu:

69 722-05 Cirkulační čerpadlo DN15 digitální časový spínač ks 1,00000

Odpověď zadavatele:

Zadavatel níže uvádí navržené parametry.

Elektronické nerezové oběhové čerpadlo

Parametry navrženého čerpadla:

Dopravní výška čerpadla	6 m
-------------------------	-----

Materiál	Nerezová ocel
Napájení	230 VAC
Průtok čerpadla	3,4 m ³ /h
Stavební délka	180 mm
Světlost čerpadla	DN 25
Teplota kapaliny	110 °C
Tlak	10 bar
Typ připojení	Vnější závit
Velikost připojení čerpadla	1 1/2"
Hmotnost	2.37 kg

Zázemí venkovního bazénu

Parametry navrženého čerpadla:

Délka kabelu	1,5 m
Dopravní výška čerpadla	1,4 m
Napájení	230 VAC
Průtok čerpadla	0,5 m ³ /h
Stavební délka	80 mm
Světlost čerpadla	DN 15
Teplota kapaliny	2...95 °C
Tlak	10 bar
Typ připojení	Vnější závit
Velikost připojení čerpadla	1/2"
Hmotnost	1.05 kg

Vysvětlení č. 3:

Dotaz:

V poskytnutém rekapitulačním rozpočtu „CELKOVÝ ROZPOČET INTERIER“ jsme nedohledali položku odkazující na rozpočet *Výpis HPL umyvadlových desek BWK*. Tímto žádáme zadavatele o uvedení do souladu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odkazuje na vysvětlení č. 2 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 20. 8. 2024:

„Zadavatel doplňuje položku „Bazén Výpis HPL umyvadlových desek BWK“ do výkazu výměr.

Zadavatel činí přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace aktualizovaný výkaz výměr „PŘÍLOHA D02.14 INTERIÉR NEOCENĚNÝ“ (vč. „_CELKOVÝ ROZPOČET INTERIER“).“

Zadavatel tedy již dříve zveřejnil upravený výkaz výměr, který danou položku obsahuje a dodavatelé by jej tak měli mít k dispozici.

Vysvětlení č. 4:

Dotaz:

V podkladech chybí dokumentace SO.03 – D.1.4g Plynová odběrová zařízení. Žádáme o doplnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že SO03 Zázemí venkovního bazénu neobsahuje plynová odběrná zařízení. Tazatelem uvedené členění dokumentace rovněž neodpovídá poskytnuté projektové dokumentaci a zadavateli tak není zřejmé, k jakému objektu se dotaz tazatele vztahuje.

Vysvětlení č. 5:

Dotaz:

V podkladech ve složce edit / pdf - PS 01.04 _venkovní tobogán, jsou uloženy chybné podklady, patřící k jiné části projektu (PS 01.03 Wellness). Dále jsou zde některé výkresy v anglickém jazyce.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatele požaduje odevzdání nabídky v českém nebo slovenském jazyce, žádáme o poskytnutí projektové dokumentace taktéž v českém nebo slovenském jazyce.

Žádáme o doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby k PS 01.04 – Venkovní tobogán v plném rozsahu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že tazatelem jmenovaná složka není součástí projektové dokumentace a tazatelem uvedené členění dokumentace rovněž neodpovídá poskytnuté projektové dokumentaci. Wellness je uvedeno v D02.13. Zadavateli není zřejmé, jaké části dokumentace jsou dle tazatele poskytnuté v anglickém jazyce.

Přílohy:

- PD - Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi _SSP_Revize 07-2024_VZD14

S ohledem na povahu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 24. 9. 2024 do 14:00 hodin.**

S pozdravem

Mgr. Mária Kopecká, advokátka

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář,

osoba zmocněná zastupovat zadavatele při výkonu zadavatelských činností