

Vyřizuje: Ing. Bohumil Kostrhún

V Břeclavi 19.02.2025

Vysvětlení č. 3 výzvy k podání nabídky

1. Identifikační údaje o zadavateli a veřejné zakázce

Název:	Město Břeclav
Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO:	00283061
DIČ:	CZ00283061
Zastoupený:	Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou

Název veřejné zakázky:	Dětská skupina Sovadinova
Druh veřejné zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Režim veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu

Na základě žádosti dodavatele ze dne 17.02.2025 o vysvětlení výzvy k podání nabídky poskytuje zadavatel toto vysvětlení k zadávacím podmínkám přiměřeně podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Toto vysvětlení výzvy k podání nabídky se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.breclav.eu/> pod shora uvedeným názvem veřejné zakázky.

2. Dotazy

1. VV_SO.01.002 - Architektonic..._pol. č. 62 a 63: Ve VV je uvedena výška 1970-2100. V PD je uvedena výška dveří a zárubní 1970. Cena varianty 1970 a 2100 se liší, proto prosím o upřesnění, kterou variantu máme nacenit, aby cenová nabídka byla co nejadekvátnější.
2. Dle požadavků a specifikace ve VV není možné najít odpovídající vinylové čtverce. Oslovili jsme spoustu dodavatelů, kteří nám potvrdili, že se takové vinylové čtverce nevyrábějí, pouze s jinou hmotností. Můžeme poprosit o doložení vzoru podlah?
3. VV_SO.01.004 - Zdravotechnic..._pol. č. 61: Z VV ani PD nejsou zřejmé rozměry a specifikace umyvadla i desky.
4. VV_SO.01.004 - Zdravotechnic..._pol. č. 69: Kde se žlab nachází a jaké jsou přesné rozměry, zejména šířka?
5. VV_SO.01.004 - Zdravotechnic..._pol. č. 71: Prosím o specifikaci „příslušenství“.

Prosím o další prodloužení termínu pro podání nabídky z důvodu nejasností.

3. Odpovědi zadavatele na dotazy:

1. Výška dveří bude dle projektové dokumentace, a to 1970 mm;
2. Specifikace nášlapné vrstvy podlahy:
PVC vinyl homogenní protiskluzná, celková tloušťka 2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, protiskluznost R11, kročejová neprůzvučnost 5dB, minimální celková hmotnost 2700 g/m²;
3. Specifikace položky č. 61, části zdravotně technické instalace:
Keramické nábytkové umyvadlo 500x400, barva bílá, včetně systémových kotvících prvků
Koupelnová deska z lamina pod umyvadlo, bílá matná, rozměry 470 x 1400 mm, tloušťka 18 mm, odolná proti vlhkosti;
4. Odtokový sprchový žlab délky 600 mm, šířka 70 mm, včetně sifonu a roštu, stavitelné nožičky, materiál: nerez, umístění: místnost 108;
5. Specifikace položky č. 71:
Sprchový systém s hlavovou sprchou a ruční sprchovou hlavicí, flexibilní nastavení držáku
ruční sprchové hlavice - jezdec, nástěnná baterie, včetně sprchové hadice a systémových kotvících prvků;

4. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedenou změnu výzvy k podání nabídky zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je tak nově stanovena do 27.02.2025 do 09:00 hodin.

Ing. Bohumil Kostrhún

Město Břeclav

Odbor majetkový, Oddělení investic