Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně
Půdorys 2.NP elektroinstalace světelné rozvody

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ÚPRAVA PODLAHY	OZN. SKLAD	ÚPRAVA ZDIVO	ÚPRAVA STROP	m²
2.01	SCHODIŠTĚ	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ. MRAZUVZDOR.	S10	KERAMICKÝ SOKL + OMÍTKA	OMÍTKA	16,63
2.02	CHODBA	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	31,87
2.03	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	1,69
2.04	WC ŽENY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	1,69
2.05	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	1,69
2.06	WC MUŽI	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	58,11
2.07	ÚKLID, sklad chem.	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	9,87
2.08	KANCELÁŘ SKLAD	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	35,55
2.09	ŠATNA MUŽI	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMÍTKA	OMÍTKA	19,08
2.10	UMÝVÁRNA MUŽI	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMÍTKA	OMÍTKA	8,21
2.11	WC MUŽI	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	1,44
2.12	WC MUŽI	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	1,44
2.13	ŠATNA ŽENY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMÍTKA	OMÍTKA	32,88
2.14	UMÝVÁRNA ŽENY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	12,68
2.15	WC ŽENY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	1,62
2.16	WC ŽENY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	1,62
2.17	KANCELÁŘ KUCHYNĚ	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	19,23
2.18	SKLAD - LEPENKA, OBAL. MAT.	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	9,28
2.19	SKLAD - BEDNY,LÁHVE	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	10,76
2.20	CHODBA - SKLAD	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMYVATEL. NÁTĚR (2000)	OMÍTKA	30,17
2.21	SKLAD SUCHÝ	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	37,51
2.22	SKLAD CHLADÍCÍ	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	43,54
2.23	SKLAD BRAMBORY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S9	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	15,15
2.24	SKLAD OVOCE, ZELENINA	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S9	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	15,35
2.25	PŘÍPRAVA HRUBÉ ZELENINY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S9	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	33,83
2.26	CHODBA - KUCHYNĚ	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMYVATEL. NÁTĚR (2000)	OMÍTKA	52,40
2.27	PŘÍPRAVA ČISTÉ ZELENINY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	17,68
2.28	KAFILERIE	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	SEND. PANEL OMYVATELNÝ	OMÍTKA	5,09
2.29	SKLAD A MYTÍ TERMOPORTŮ	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	20,93
2.30	SKLAD A MYTÍ EŠUSŮ	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	20,93
2.31	KUCHYNĚ	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	
K.1	MYTÍ - BÍLÉ NÁDOBÍ	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	38,25
K.2	VÝDEJNÍ PÁS,TABLETY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	20,31
K.3	PEČIVO	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	11,91
K.4	STUDENÁ PŘÍPRAVA	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	15,20
K.5	TĚSTO	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	42,55
K.6	SKLAD MASO	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	9,92
K.7	SYROVÉ MASO	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	32,63
K.8	VAŘENÉ MASO	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	28,05
K.9	VARNA	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	51,88
K.10	MYTÍ ČERNÉ NÁDOBÍ	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	26,93
K.11	VÝDEJNÍ PÁS EŠUSY TERMOPORTY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	OMÍTKA	31,65
2.32	DENNÍ MÍSTNOST	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 3 100 MM	18,21
2.33	KANCELÁŘ KUCHYNĚ	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 3 100 MM	9,86
2.34	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	2,36
2.35	WC MUŽI	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	1,44
2.36	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	2,59
2.37	WC ŽENY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	1,44
2.38	WC ŽENY	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA, KER. OBKLAD V=2M+ OMÍTKA	PODHLED KAZETOVÝ SV. 2600 MM	1,51
2.39	CHODBA	STĚRKA viz. SKLADBA PODLAH	S10	FABION STĚRKA + OMYVATEL. NÁTĚR (2000)	OMÍTKA	39,12
2.40	VENKOVNÍ KRYTÁ RAMPA	ŽB. DESKA KARTÁČOVANÝ BETON				57,14
2.41	RAMPA	ŽB. DESKA KARTÁČOVANÝ BETON				442,93
2.42	VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	ŽB. DESKA KARTÁČOVANÝ BETON				7,80

(K.1–K.11: KUCHYNĚ)

Legenda:

- Doplňkové pospojování
- Svítidlo LED
- Křížový vypínač IP44
- Nouzové osvětlení LED
- Protipožární ucpávka
- Rozvaděč NN
- Spínač č.1
- Spínač č.1, IP44
- Spínač č.5
- Spínač č.5, IP44
- Spínač č.6
- Spínač č.6+1, 10A, IP44
- Spínač č.6, 10A, IP44
- Svítidlo LED
- Svítidlo nástěnné LED
- Svítidlo LED - 120cm
- Svítidlo LED - 120cm
- Kabelový rozvod
- Tlačítkový ovladač
- Tlačítkový ovladač s orientační signálkou
- Venkovní svítidlo LED
- Ventilátor s doběhem
- Svítidlo nástěnné LED, min.IP44

POZNÁMKA:

1. ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY A VODIČI CYKY, H07V-U A H07V-K ULOŽENÝ POD OMÍTKOU, V SDK PŘÍČKÁCH NEBO V KABELOVÉM ŽLABU DZ60x60, DZ60x200 NEBO DZ60x300 dle
   ČSN 33 2130 ed.2 ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY
   TYPY INSTALAČNÍCH PŘÍSTROJŮ (SPÍNAČE A ZÁSUVKY) BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM.
2. SPÍNAČE BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 m OD PODLAHY - STŘED SPÍNAČE, POKUD NEBUDE URČENO JINAK.
   ZÁSUVKY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 0,2 m OD PODLAHY, V PROSTORU KUCHYŇSKÉ LINKY 1,2 m OD PODLAHY-STŘED ZÁSUVKY, POKUD NEBUDE URČENO JINAK
3. SPÍNAČE, ZÁSUVKY A ZÁSUVKY SLABOPROUDU SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ
4. ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A SPÍNAČŮ V KUCHYŇSKÉM PROSTORU BUDE UPŘESNĚNO DODAVATELEM KUCHYŇSKÉHO VYBAVENÍ
5. VEŠKERÉ SVĚTELNÉ VÝVODY BUDOU OPATŘENY SVORKOVNICÍ
6. SLABOPROUDÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY STP ULOŽENY V TRUBCE PVC pr.29 ULOŽENA POD OMÍTKOU V SDK PŘÍČKÁCH NEBO V KABELOVÉM ŽLABU DZ60x60 dle
   ČSN 34 2300 ed.2 PŘEDPISY PRO VNITŘNÍ ROZVODY VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
   ČSN EN 50174-2 ed.2 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - INSTALACE KABELOVÝCH ROZVODŮ - ČÁST 2: PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A VÝSTAVBA V BUDOVÁCH
   ČSN EN 50310 ed.3 POUŽITÍ SPOLEČNÉ SOUSTAVY POSPOJOVÁNÍ A ZEMNĚNÍ V BUDOVÁCH VYBAVENÝCH ZAŘÍZENÍM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
7. DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 0,2 m OD PODLAHY-STŘED ZÁSUVKY, POKUD NEBUDE URČENO JINAK
8. UZEMNIT VEŠKERÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY POMOCÍ VODIČE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ.
9. PŘED PŘEDÁNÍM DO UŽÍVÁNÍ BUDE PROVEDENA VÝCHOZÍ REVIZI dle ČSN 33 2000-6 ed.2
10. VEŠKERÉ SVODY KE STROJŮM A PŘÍSTROJŮM CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ DO VÝŠE 1,6m

* VNĚJŠÍ VLIVY BYLY URČENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2 A ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1:
VNĚJŠÍ VLIVY JSOU "NORMÁLNÍ" V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5, PROTO NENÍ DŮVOD URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, POKUD JSOU VLIVY MIMO URČENÍ "NORMÁLNÍ", JE VYPRACOVÁN PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
V KOUPELNÁCH BUDE ELEKTROINSTALACE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2
U DŘEZU A UMÝVACÍM PROSTORU DLE ČSN 33 2130 ed.3

* OSVĚTLENÍ PROSTOR BYLO NAVRŽENO TAK, ABY OSVĚTLENOST (Em) VYHOVOVALA POŽADAVKŮM ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 1838

Značení:
osvětlení
S1.1/1/A/a
- spínání obvodů
- typ svítidla
- číslo obvodu
- číslo rozvaděče
- typ obvodu - S světelný

Typ osvětlovacích těles:

Typ A svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x20W, zdroj 700mA, IP65, IK08, 2700lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 1275 x 84 x 100 mm, např. PL2500M1N4ND
Typ B svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 1275 x 135 x 100 mm, např. PL5000M2W4ND
Typ C svítidlo LED vsazené kruhové Ø225, nestmívatelné, 1x28W, zdroj 700mA, opálový kryt, IP43, 3000lm, 4000K, rozměry Ø225 x 85 mm, např. SPMI3000KO4V2DB/ND
Typ D svítidlo LED přisazené, nestmívatelné, 3x2,5W, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm, např. 34059/11/16
Typ E svítidlo LED přisazené kruhové Ø375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, opálový kryt, IP44, 2400lm, 4000K, rozměry Ø375 x 108 mm, např. BRSB4KO375V2/ND
Typ F svítidlo LED vestavné čtvercové liniové, nestmívatelné, 1x38W, zdroj 1050mA, IP20, 3800lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 596 x 596 x 10 mm, např. US4000A4KN600/ND
Typ F1 svítidlo LED vestavné čtvercové liniové, stmívatelné systémem DALI, 1x38W, zdroj 1050mA, IP20, 3800lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 596 x 596 x 10 mm, např. US4000A4KN600/DALI
Typ G svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x18W, IP54, IK10, 2240lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 1160 x 109 x 85 mm, např. LINEA 1.4ft 2600/840
Typ H svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, mřížka lesklá ALDP, 1x39W, IP20, 4300lm, 4000K, CRI 80-89, rozměry 1210 x 238 x 52 mm, např. LLL4000RM2KV4ND
Typ I svítidlo LED přisazené kruhové Ø375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, opálový kryt, IP44, 2400lm, 4000K, rozměry Ø375 x 108 mm, např. BRSB4KO375V2/ND
Typ J svítidlo LED veřejného osvětlení upevněné do držáku na zeď, nestmívatelné, 1x28W, zdroj 750mA, ploché sklo, IP65, IK08, 3200lm, 5000K, CRI 70-79, např. LVLEDOS3500V1/ND
Typ K svítidlo LED přisazené, nestmívatelné, 1x32W, 3550lm, 4000K, rozměry 450 x 283 x 97 mm, např. PIXEL LED 4300/840 SM
Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, rozměry 276x143x44mm, např. OZN/ETE/3W/C/1/SA
Stožár VO sadový stožár bezpaticový třístupňový typ SB5 typ BRNO celkové výšky 6,0 m, zinkovaný, plastová manžeta OM133, stožárové pouzdro SP 250/1500, vč. stožárové svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27, držák vertikální UD1/60 - 300, osvětlovací těleso LED 1x28W, zdroj 750mA, ploché sklo, IP65, IK08, 3200lm, 5000K, CRI 70-79, např. LVLEDOS3500V1/ND
Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).

ROZVODNÁ SÍŤ:
PŘÍVODNÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3PEN 400/230V 50Hz TN-C
ROZVODY ELEKTROINSTALACE
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ
OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA ZÁBRANOU
OCHRANA POLOHOU
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV
ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU
Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061
LOGO FIRMY
ODSOUHLASENO INVESTOREM

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv

COPYRIGHT:
TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SVOLENÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022

AUTOR PROJEKTU:
VYPRACOVAL: Jaromíra Plchutová DiS.
KONTROLOVAL: Jiří Šetina DiS.
HL.INŽ.PROJEKTU: Ing. Jaroslav Kratochvíla

NÁZEV PROJEKTU:
Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

PROJEKTANT SPECIALISTA:
PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

LOGO FIRMY
PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL: Petr Winkler
KONTROLOVAL: Petr Winkler

PROFESE: D.1.4.6 Elektroinstalace

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ

DATUM: 12/2017
MĚŘÍTKO: 1:75
Č.ZAK.: 055-17

OBSAH VÝKRESU:
Půdorys 2.NP elektroinstalace světelné rozvody

ČÍSLO VÝKRESU: EL-02