










Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

Půdorys 3.NP elektrické požární signalizace

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	ÚPRAVA PODLAHY	ØZN. SKLAD	ÚPRAVA ZDIVO	ÚPRAVA STROP	m²
3.01	SCHODIŠTĚ	KERAM. DLAŽBA PROTISKLUZ. MRAZUVZDOR.	Š1	KERAM. SOKL.	OMÍTKA	12,38
3.02	CHODBA	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KERAM. SOKL.	PODHLÉD KAZETOVÝ SV. 2400, 2800 MM	26,25
3.03	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KER. OBKLAD V=2M		8,05
3.04	WC ŽENY	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KER. OBKLAD V=2M		1,97
3.05	WC ŽENY	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KER. OBKLAD V=2M		1,70
3.06	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KER. OBKLAD V=2M		1,70
3.07	WC MUŽI	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KER. OBKLAD V=2M		1,70
3.08	KANCELÁŘ č.1	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KERAM. SOKL.		30,75
3.09	ZASEDACÍ MÍSTNOST	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KERAM. SOKL.		27,00
3.10	KANCELÁŘ VEDOUcí	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KERAM. SOKL.		18,99
3.11	SPISOVNA	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KERAM. SOKL.		30,38
3.12	KANCELÁŘ č. 2	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KERAM. SOKL.		30,75
3.13	KANCELÁŘ č. 3	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KERAM. SOKL.		15,63
3.14	IT TECHNIKA	KERAMCKÁ DLAŽBA	Š1	KERAM. SOKL.		14,48


Legenda:

-  Akustická signalizace - vnitřní
-  Kabel pro kruhovou hlásič linku EPS PRAFIaCom-F 2x2x0,8 B2s1d0
-  Kabel pro kruhovou hlásič linku EPS J-Y(S)Y 2x2x0,8
-  Kabelová stoupačka
-  Nasávací hlásič do VZT
-  Opticko kouřový hlásič
-  Protipožární ucpávka
-  Teplotní hlásič
-  Tlačítkový hlásič

POZNÁMKA:

- ROZMÍSTNĚNÍ HLÁSIČŮ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE BUDE DLE ČSN 73 0875
- TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE BUDOU OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 m OD PODLAHY - STŘED TLAČÍTKOVÉHO HLÁSIČE
- KONTROLA, SERVIS, MONTÁŽ A ÚDRŽBA BUDE PROVÁDĚNA DLE ČSN 34 2710
- TYPY KABELŮ A JEJICH ZPŮSOB ULOŽENÍ BUDE DLE VYHLÁŠKY č. 23/2008 Sb. O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

* VNĚJŠÍ VLVIVY BYLY URČENY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2 A ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1: VNĚJŠÍ VLVIVY JSOU "NORMÁLNÍ" V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5, PROTO NENÍ DŮVOD URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ. POKUD JSOU VLVIVY MIMO URČENÍ "NORMÁLNÍ", JE VYPRACOVÁN PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY ELEKTROINSTALACE



ROZVODNÁ SÍŤ:

PŘÍVODNÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3PEN 400/230V 50Hz TN-C
ROZVODY ELEKTROINSTALACE
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ

OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA ZÁBRANOU
OCHRANA POLOHOU
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav

Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU

Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81
Břeclav, IČ - DIČ: 00283061

LOGO FIRMY



ODSOUHLASENO INVESTOREM

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpv

COPYRIGHT:
TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BYT BEZ JEHO SOUHLASU KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBAM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).

AUTOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL:

KONTOLOVAL:

HL.INŽ.PROJEKTU

Jaromír Pichutová DIS.

Jiří Šetina DIS.

Ing. Jaroslav Kratochvíla

NÁZEV PROJEKTU:

Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Městanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022

PROJEKTANT SPECIALISTA:

PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

LOGO FIRMY



PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projekční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

VYPRACOVAL:

KONTOLOVAL:

Petr Winkler

Petr Winkler

PROFES:

D.1.3.a Elektronická požární signalizace

NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ

OBSAH VÝKRESU:

DATUM:

12/2017

MĚŘITKO:

1:75

Č.ZAK.:

055-17

Půdorys 3.NP elektrické požární signalizace

ČÍSLO VÝKRESU:

EPS-03

