



Legenda světelných bodů

číslo světelného bodu	typ stozáru	typ reflektoru	typ sadového svítidla	souřadnice y	souřadnice x
1	NOVÝ	5,0 / AI	S1A S1B	583422.115	1210998.411
2	S1454	5,0 / AI	S2 S5	583414.240	1210998.620
3	S1461	5,0 / AI	S5 S6	583429.990	1210998.200
4	S1462	5,0 / AI	S3	583442.260	1211015.340
5	S1455	5,0 / AI	S3	583396.869	1211023.021
6	S1459	5,0 / AI	S3 S6	583407.573	1211029.764
7	S1456	5,0 / AI		583390.208	1211035.661
8	NOVÝ	5,0 / AI	S1A S1B	583389.365	1211039.785
9	S1463	5,0 / AI	S2	583452.750	1211032.960
10	S1460	5,0 / AI	S3	583417.649	1211047.731
11	S1464	5,0 / AI	S2 S4	583445.129	1211046.191
12	S1457	5,0 / AI		583398.239	1211050.891

Seznam dotčených parcel

3728/8 - Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Legenda inženýrských sítí

- STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD NAVRŽENÝ K VÝMĚNĚ
- NAVRŽENÝ SVĚTELNÝ BOD
- NAVRŽENÝ ROZVOD CYKLY-J 4x10 V NOVÉ TRASE
- STÁVAJÍCÍ ELEKTROROZVOD VN - PODZEMNÍ (EG.D)
- STÁVAJÍCÍ ELEKTROROZVOD NN - PODZEMNÍ (EG.D)
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ ROZVOD - PODZEMNÍ (CETIN)
- STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD (GAS NET)
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD (Vak)
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (Vak)



Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEN EL PROUDEM: automatickým odpojením od zdroje ČSN 33 2000-4-41, čl. 411.4
INSTALOVANÝ PŘÍKON: P1 = 1210,0W

projektant : Hrbotický Marek	datum : květen 2025	Hrbotický Marek
stupeň PD : DPS	zakázka : 16-2025	projektování elektrických zařízení
investor : Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav		Kaštanová 4, 692 01 Hrobník IČ: 680 22 999
stavba : Obnova veřejného osvětlení u Kostela sv. Václava v Břeclavi		formát : 8x44 měřítko : 1 : 125
obsah : Situace		vykres č. : 2