

Zpráva o ochraně před bleskem LPS
Revize byla provedena v souladu s ČSN 341390



vykoné dne.....30.3.2022.....závod.... Základní škola J.Noháče.....

Revizní technik.....Bartoš František.....ul.Školní Břeclav 3.....

.....13954/5/19/R-EZ-E2/A.....

Stav od poslední revize.....nezměnil.....zhoršil-zlepšil

Měření zemních odporů provedeno přístroji.....KEW 4200 8020357.....

Celkový posudek:

**Ochrana před bleskem odpovídá požadavkům uvedených
norem a je z hlediska bezpečnosti schopna provozu
a to jen vnější systém ochrany**

Lhůta odstranění závad:.....do 25.4.2022.....

Tato zpráva o revizi má.....3.....strany

Počet příloh:.....počet vyhotovení 3x

Rozdělovník: 2x uživatel
1x rev.technik

Základní škola Jana Noháče,
Břeclav,Školní 16,
.....příspěvková organizace.....
podpis provozovatele


podpis revizního technika

**ČESKÝ ÚSTŘEDNÍ ÚŘAD
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000V A MNOHOVÝ
František
BARTOŠ
ev. č.: 13954/5/19/
R-EZ-E2A**

Počasí v posledních třech dnech.....+ 16C....vlhké.....

Okolní půda.....zpevněné plochy,hlinítá.....

Poř. číslo	Druh objektu	Počet	svodů 9	Zemnič	
			jímačů 14	číslo	odpor
1	Technický popis druh budovy: zděná typ střechy: sedlová krytina střechy pálená taška a lepenka IPA soustava: hřebenová Použité materiály na svody: a) vedení nad zemí: část střechy drát Fezn 8mm část od rýn směrem dolů Almgnsitan 8mm b) vedení v zemi: drát Fezn 10mm			1	12,74
				2	63,09
				3	64,51
				4	11,12
				5	14,01
				6	11,71
2	Vyhodnocení zemních odporů Všechny naměřené hodnoty zemních odporů vyhovují ČSN 341390:			7	12,72
				8	11,66
				9	12,82
3	Upozornění provozovateli a) Další revize ochrany před bleskem musí být provedena za 5.let.Za provedení revize odpovídá provozovatel,ČSN 331500 tab.1 b) Projektová dokumentace je nedílnou součástí této revizní zprávy				

Zjištěné závady:

1. Nutno ohmicky vylepšit uzemnění svodů č.2 a 3 do 15 ohmů
2. Žebřík na rovné střeše u svodu č.1 spojit s jímací soustavou

Zjištěné závady odstraněny firmou 'ERIK MACHOVSKÝ' - ELEKTRO


ERIK MACHOVSKÝ
Slovácká 2503/14, 690 02 Brno
Tel: +420 725 022 136
E-mail: machovskyerik@gmail.com
IČ: 27203554