



POUŽITÉ ZNAČKY

G 16 - plynoměr
HUP - hlavní uzávěr plynu
HUKU - hlavní uzávěr kuchyně
HUK - hlavní uzávěr kotelný
KK - kulový kohout
MK - mezipřírubová klapka
BAP - bezpečnostní rychlouzávěr plynu
KAP - přírubový filtr
P - přechod LPE/ocel
R - redukce
Š - šoupátko
F - filtr
100/16 - přírubová armatura
P - místní měření tlaku

POZNÁMKY

- plynovod je proveden z ocelového potrubí
- potrubí je vedeno volně na stěně a nastropě
- nová větev pro kuchyni bude v místnosti 106 opatřena podružným měřením a bezpečnostním uzávěrem
- bude provedeno odvzdušnění plynovodu
- vnitřní plynovod bude napojen na novou středotlakou přípojku - samostatná projektová dokumentace
- část stávajícího potrubí bude demontována a nahrazena novým potrubím o větší dimenzi
- všechny nové plynové spotřebiče pro kuchyni jsou v provedení A
- potrubí bude opatřeno nátěrem

PROVOZNÍ TLAK PLYNOVODU 2 kPa

LEGENDA

- + - vnitřní plynovod NTL
- + + - stávající vnitřní plynovod NTL
- + - odvzdušnění stávající
- - - odvzdušnění nové
- - - NTL přípojka plynu

SEZNAM SPOTŘEBIČŮ

POZICE	PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ	KS	SPOTŘEBA
1	nová kuchyně - sporák, 45 kW	1	4,76 m ³ /hod
2	nová kuchyně - pánve, 30 kW	3	3,40 m ³ /hod
3	nová kuchyně - pánve, 22 kW	2	2,51 m ³ /hod
4	nová kuchyně - kotel, 44 kW	2	4,65 m ³ /hod
5	nová kuchyně - kotel, 22,5 kW	5	2,40 m ³ /hod
6	stávající spotřebiče	9	77,62 m ³ /hod
CELKEM		22	118,90 m ³ /hod

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MÍSTO STAVBY: Na Pěšině 2842, Břeclav	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Břeclav
Parc.č.: st.p. parc.č.3361, 4644, poz.p. parc.č.2581/44, 3724/1, 2581/1	

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU Město Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav, IČ - DIČ: 00283061	LOGO FIRMY 	ODSOUHLASENO INVESTOREM
--	----------------	-------------------------

+0,000 = 158,52 m.n.m. Bpvl COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTOREM DUŠEVNÍ VLASTNOSTÍ A NESMÍ BYT BEZ JEHO SOUVĚSNÍ KOPÍROVÁNÍ NEBO ZPŘÍSTUPNĚNÍ TŘETÍM OSOBAM ODPOVÍDÁJÍ SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRAVNÍCH SOUVĚZNOSTI S AUTORSKÝM PRÁVEM. AUTOR PROJEKTU: VYPRACOVAL: Jaromíra Pichutová DIŠ. KONTRLOVAL: Jiří Šetina DIŠ. HL.INŽ.PROJEKTU Ing. Jaroslav Kratochvíla NÁZEV PROJEKTU: Přístavba Domova seniorů Břeclav - kuchyně	GENERÁLNÍ PROJEKTANT Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín. www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022
--	--

PROJEKTANT SPECIALISTA: FaBa engineering, s.r.o. Lidická 1817/75 690 03 Břeclav, www.faba.cz tel: +420 519 325 297	LOGO FIRMY 	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VYPRACOVAL: Michal Zoder	KONTRLOVAL: Ing. Vlastimil Fabikovič		
PROFESE: D.1.4.4 PLYN			
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: SO 01 PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ		DATUM: 08/2018	MĚŘITKO: 1:50
OBSAH VÝKRESU:		Č. ZAK.: 055-17	
Axonometrie		Č. VÝKRESU: D.1.4.4-1	